

令和3年8月15日
国土交通省九州地方整備局
筑後川河川事務所
2時00分発表

江見排水機場、江見（上流）排水機場の不具合について

九州地方整備局 筑後川河川事務所で管理している、次の排水機場について、不具合が発生し、現在、復旧に努めています。
詳細については、点検確認中です。

〔江見排水機場〕

施設場所：佐賀県三養基郡みやき町大字東津字松枝地先
筑後川 右岸 15/900

発生日時：8月14日 19：30頃

排水能力：3.5m³/秒×2台=7 m³/秒

事象：1号ポンプ用エンジン燃料配管に亀裂

〔江見（上流）排水機場〕

施設場所：福岡県久留米市城島町下田城島分地先
筑後川 右岸 14/965

発生日時：8月14日 20：00頃

排水能力：4 m³/秒×3台=12m³/秒

事象：3号ポンプ用ガスタービンエンジンの不具合

〔問い合わせ先〕

九州地方整備局	筑後川河川事務所
総括保全対策管	久保田 孝行（内線 308）
管理課長	甲斐 剛（内線 434）
電話（代表）	0942-33-9131