



令和3年8月15日  
国土交通省九州地方整備局  
筑後川河川事務所  
4時30分発表

## 江見排水機場、江見（上流）排水機場の不具合について（第2報）

九州地方整備局 筑後川河川事務所が管理している、江見排水機場について、復旧が完了し運転を再開しました。

佐賀県三養基郡みやき町大字東津字松枝地先に設置している江見排水機場は、8月14日19時30分頃、No.1エンジン用燃料配管の亀裂により排水運転を停止していましたが、8月15日3時30分に復旧し、全台数による排水運転（ $3.5\text{m}^3/\text{秒} \times 2\text{台} = 7\text{m}^3/\text{秒}$ ）を再開しています。

※江見（上流）排水機場については詳細調査中です。

### [ 問い合わせ先 ]

九州地方整備局	筑後川河川事務所	
総括保全対策管	久保田 孝行	（内線 308）
管理課長	甲斐 剛	（内線 434）
電話（代表）	0942-33-9131	