



令和3年8月20日17時40分

国土交通省九州地方整備局

筑後川河川事務所

江見排水機場、江見（上流）排水機場の不具合について（第3報）

～江見（上流）排水機場の仮復旧について～

江見（上流）排水機場は、3号ポンプ用ガスタービンエンジンの不具合により、稼働できない状況となりましたが、8月末に仮復旧の見込みとなりました。その間の措置として、稼働できない3号ポンプ（4m³/秒・台）の排水量を確保するため、本日、排水ポンプ車4台を現地へ設置しました。なお、江見排水機場、江見（上流）排水機場は、内水位が低下しており、現在、稼働していません。

排水機場名：江見（上流）排水機場

設置場所：筑後川 右岸 14k965付近
福岡県久留米市城島町下田城島分地先

不具合発生日時：8月14日 20時00分頃

排水能力：4 m³/秒・台×3台＝12 m³/秒

仮復旧予定時期：8月末

排水ポンプ車設置日時：8月20日17時30分

設置した排水ポンプ車：1 m³/秒×2台（筑後川河川事務所保有）
1 m³/秒×2台（遠賀川河川事務所保有） 計4台

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所

総括保全対策官 くぼた たかゆき 久保田 孝行（内線308）管理課長 かい つよし 甲斐 剛（内線434）

電話（代表） 0942-33-9131