



令和3年8月30日14時00分

国土交通省九州地方整備局

筑後川河川事務所

## 江見（上流）排水機場 仮復旧完了（第4報）

江見（上流）排水機場は、8月11日からの前線に伴う大雨による内水排水運転中、全部で3台あるポンプのうち3号ポンプにおいて、ガスタービンエンジンに不具合が発生したため、ポンプによる排水運転ができない状態となっておりました。

このたび、8月27日にガスタービンエンジンの仮復旧が完了し、試運転により動作の確認ができたことからお知らせします。

排水機場名：江見（上流）排水機場

設置場所：筑後川 右岸 14k965付近

福岡県久留米市城島町下田城島分地先

不具合発生日時：8月14日20時00分頃

排水能力：4 m<sup>3</sup> / 秒・台×3台＝12 m<sup>3</sup> / 秒

仮復旧完了日時：8月27日17時00分

## 【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所

総括保全対策官 くほだ たかゆき 久保田 孝行（内線308）管理課長 かい つよし 甲斐 剛（内線434）

電話（代表） 0942-33-9131