

## ポンプの運転調整に関する情報（第2報）

## 【排水ポンプ場の運転を継続しています】

## 1. 概要

筑後川水系筑後川において、大雨による河川水位上昇により、下記排水ポンプ場の運転調整（ポンプ停止）の恐れがありましたが、瀬ノ下水位観測所（久留米市）において、河川水位が運転調整水位（7.31m）まで上昇する見込みがなくなったため、排水ポンプ場の運転を継続しています。

## 2. 運転継続排水機場

排水ポンプ場名	河川名	位置	ポンプ規模(m <sup>3</sup> /s)	施設管理者
八幡排水機場	筑後川	43 k 565 左岸	13.3	国交省 筑後川河川事務所
陣屋川排水機場	筑後川	36 k 795 右岸	13.6	国交省 筑後川河川事務所
江川排水機場	筑後川	33 k 215 左岸	6.0	国交省 筑後川河川事務所
大刀洗排水機場	筑後川	32 k 035 右岸	27.2	国交省 筑後川河川事務所
枝光排水機場	筑後川	30 k 915 左岸	15.0	国交省 筑後川河川事務所
合川北排水機場	筑後川	30 k 400 左岸	1.7	久留米市 都市建設部 河川課
篠山排水機場	筑後川	27 k 325 左岸	28.0	久留米市 上下水道部
下野排水機場	筑後川	26 k 400 右岸	6.3	佐賀県庁 河川砂防課
沼川排水機場	筑後川	26 k 200 右岸	26.0	佐賀県庁 河川砂防課
切通川排水機場	切通川		10.0	国交省 佐賀河川事務所
通瀬川排水機場	通瀬川		6.0	国交省 佐賀河川事務所
古川排水機場	筑後川	25 k 030 右岸	10.2	国交省 筑後川河川事務所
蓮原排水機場	宝満川	4 k 080 右岸	5.0	国交省 筑後川河川事務所
思案橋排水機場	宝満川	2 k 925 左岸	22.0	国交省 筑後川河川事務所
前川排水機場	宝満川	1 k 420 右岸	9.0	国交省 筑後川河川事務所
轟排水機場	宝満川	1 k 260 右岸	19.0	国交省 筑後川河川事務所
小森野排水機場	宝満川	0 k 375 左岸	3.0	国交省 筑後川河川事務所

## 3. 水位観測所の状況

河川名	観測所名	所在地	7月10日 15:00 現在水位	各観測所設定水位		
				はん濫注意水位(Lv.2)	避難判断水位(Lv.3)	はん濫危険水位(Lv.4)
筑後川	瀬ノ下	久留米市	6.8m	5.00m	6.80m	7.10m

【問合せ先】九州地方整備局 筑後川河川事務所 総括保全対策官 南嶋 哲郎  
管理課長 白川 富治  
電話番号 0942-33-9131(代)