



令和6年11月29日
国土交通省
九州地方整備局
宮崎河川国道事務所

みやこえ

宮越排水機場の発電機の不具合について

宮崎河川国道事務所が管理する宮越排水機場（総排水能力毎秒3.9m³、ポンプ台数8台）の2台の発電機のうち1台に故障が発見されました。故障箇所は、発電機のラジエータです。

詳細な故障内容や復旧の目処については、現在調査中です。

応急対策として、速やかに、九州地方整備局が保有する発電機を宮越排水機場に配備し、従前の発電機能を満足する予定です。

今後は、気象情報を十分に注視するとともに、関係機関との連携を密に図り万全の体制を構築します。

宮越排水機場所在地 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字宮越下（小丸川右岸2k300付近）

（問い合わせ先）

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

TEL：0985-24-8221（代表）

副所長（河川） 西野 公雄（にしの きみお）

防災課長 前田 哲司（まえだ てつじ）

宮越排水機場 位置図

