

令和7年4月15日
国土交通省
九州地方整備局
宮崎河川国道事務所

みやごえ 宮越排水機場の発電機復旧について

宮崎河川国道事務所が管理する宮越排水機場（総排水能力毎秒3.9m³、ポンプ台数8台）の2台の発電機のうち1台において、令和6年11月29日に行った次期出水期に備えた定期点検で発電機の故障が確認されておりました。

本件応急対応として復旧までの対策のため、九州地方整備局が保有する発電機を現地に配備するなど、対応を行って参りましたが、この度、故障が確認されていた発電機の復旧が、4月14日をもって完了したことをお知らせします。

宮崎河川国道事務所では、今後の出水に備えて、引き続き万全の体制に努めてまいります。

【宮越排水機場所在地】 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字宮越下（小丸川右岸2k300付近）

（問い合わせ先）

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

TEL：0985-24-8221（代表）

副所長（河川） 横山 京人（よこやま きょうと）

防災課長 藤田 正一（ふじた しょういち）

宮越排水機場 位置図



宮越排水機場 (宮崎県児湯郡高鍋町大字持田字宮越下)

