

平成27年6月11日出水

項目	単位	10:26	13:21	19:15
流量	m <sup>3</sup> /s	-	-	-
pH		7.4	7.2	7.1
DO	mg/L	8.8	8.8	8.8
T-P	mg/L	0.340	1.400	1.100
T-N	mg/L	1.00	2.30	2.20
無機三態窒素	mg/L	0.657	0.413	0.544
PO4-P	mg/L	0.047	0.032	0.027
COD	mg/L	11.0	56.0	55.0
SS	mg/L	200	1200	1100
SiO <sub>2</sub> -Si	mg/L	11.0	6.6	6.4
粒度分布(レーザー法による)				
10%径	μm	2.422	0.776	1.157
50%径	μm	12.518	12.038	14.709
90%径	μm	39.693	39.315	50.052