

公 告

令和8年度大分河川国道事務所管内等における災害時等応急対策工事および業務に関する基本協定（機械設備）

次のとおり公告します。

令和8年1月15日

九州地方整備局
大分河川国道事務所長 谷川 征嗣

1 基本協定の概要等

(1) 基本協定名

令和8年度大分河川国道事務所管内等における災害時等応急対策工事および業務に関する基本協定（機械設備）

(2) 基本協定の目的

大分河川国道事務所管理区間において発生した災害又は災害の発生が予測された場合の応急対策に関し、これに必要な組織及び建設機械、並びに資材、労力等（以下「建設資機材等」という）の確保及びその動員の方法を定め、災害の拡大防止と被害施設の早期復旧に期することを目的として行うものである。

基本協定は、表－1に示す区分毎に締結するものとする。

また、大分河川国道事務所管理区間内外において広域的支援が必要となる場合は、本協定に基づく対応を行うものである。

(3) 基本協定区間

大分河川国道事務所管内

(4) 基本協定期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(5) 基本協定の締結業者の選定

本協定締結業者の選定については、地域の精通度、施工実績、資材・機材の確保、災害協定締結の実績等を提出された技術資料等から総合的に評価して協定締結業者を20社程度決定する。

(6) 災害時等応急対策工事の実施方法

基本協定締結後、災害等が発生し緊急的に工事又は業務を実施する場合は、速やかに工事又は業務請負契約を締結する。工事又は業務の実施に当たっては関係法令を遵守するものとする。

但し、基本協定を締結した場合でも災害等の発生のなかった場合は、実際の工事又は業務を行わないことを付記する。

2 参加資格要件

(1) 予算決算及び会計令第98条において準用する第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 九州地方整備局管内に本店又は支店等営業所が所在すること。

(3) 基本協定の区分毎に、表－2－(1)から(9)の表内①に示す要件を満足すること。

1) 九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和7・8年度機械設備工事、又は暖冷房衛生設備工事、又は一般土木工事に係るB、C等級又は維持修繕工事に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること又は申請中であること。

なお、令和8年4月1日時点において認定されていない者の申請は、基本協定を締結する資格を有しない者の申請として、当該申請を無効とする。

2) 九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和7・8・9年度国土交通省

競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」、又は「車両整備」のA、B、C又はD等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格の認定を受けている又は申請中であること。

なお、令和8年4月1日時点において認定されていない者の申請は、基本協定を締結する資格を有しない者の申請として、当該申請を無効とする。

競争参加資格の申請の時期及び場所については、「競争参加者の資格に関する公示」（令和7年3月31日付官報）に記載されている時期及び場所で申請を受け付ける。

- (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（3）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
- (5) 協定締結対象業者は経常共同企業体を除く。
- (6) 元請けとして基本協定の区分毎に、表－2－(1)から(9)の表内②に示す施工実績があること。

なお、基本協定の区分(1)から(8)については、当該実績が九州地方整備局（港湾空港関係は除く。）の発注した工事に係る実績である場合においては、工事成績通知書の評定点が65点以上であることとし、基本協定の区分(9)については、自動車分解整備事業の認証又は指定自動車整備事業の指定を受け、大分県内に整備可能な工場を有していることとする。

- (7) 緊急業務に対応した体制の確保として、基本協定の区分毎に、表－2－(1)から(9)の表内③に示す体制が確保できること。
- (8) 協力依頼対象地域内において必要な資材・機材確保が確認できる「資材及び機材の保有量一覧表」又は「調達計画表」の提出ができること。
- (9) 協定締結参加資格確認申請書（以下「申請書」という）及び技術資料の提出期限の日から締結業者決定の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和59年3月29日付け建設省厚第91号）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3 技術資料の総合評価に関する事項等

- (1) 技術資料等説明書に示す評価項目について、評価基準に基づき評価する。

4 基本協定に関する手続等

- (1) 担当部局

〒870-0820 大分県大分市西大道一丁目1番71号
国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 防災課
電話：097-546-1525（直通）
FAX：097-546-4700
担当：防災課 課長 岩切 誠久（内線281）
同 防災対策係長 半田 正（内線284）

- (2) 技術資料等説明資料の交付期間、場所及び方法

①交付期間：令和8年1月15日（木）から令和8年1月28日（水）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。

②交付場所：〒870-0820 大分県大分市西大道一丁目1番71号
国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 防災課

③交付方法：担当部局に電話連絡後、電子データによる交付

- (3) 協定締結参加申請書及び資料等の提出期間、場所及び方法

①提出期間：令和8年1月15日（木）から令和8年1月28日（水）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。

- ②提出場所：上記4（1）に同じ。
- ③提出方法：持参又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。）により提出する。

5 その他

- (1) 技術資料の作成要領協定締結業者の評価及び決定方法などの詳細については、「技術資料等説明書」による。
- (2) 本協定締結後において本協定は、当事務所が発注する機械設備工事において、総合評価入札制度における評価項目とする場合がある。
- (3) 当事務所において公示を行っている他の令和8年度における「災害時等応急復旧対策工事に関する基本協定の締結」において重複して選定された際は、履行の実行性を確認する場合がある。
- (4) 基本協定の区分(7)においては、当事務所が保有する災害対策車等の取り扱いについて、自主的に訓練を希望する場合は、保管場所において訓練できるものとする。
- (5) 請負契約を取り交わす時点において、基本協定締結業者が法定外労働災害補償制度（元請、下請を問わず補償できる保険）に加入していること。

表－1 基本協定の区分

	区分	広域的支援	区分の詳細
(1) 水門設備		該当	表－1別表(1)-1、2
(2) 排水機場設備			表－1別表(2)
(3) ななせダム機械設備			表－1別表(3)-1、2
(4) 排水ポンプ車		該当	表－1別表(4)
(5) トンネル消火設備			表－1別表(5)
(6) 道路排水設備			表－1別表(6)
(7) 災害対策車運搬等		該当	表－1別表(7)
(8) 簡易遠隔操縦装置		該当	表－1別表(8)
(9) 災害対策車整備		該当	表－1別表(9)

表－2－(1) 基本協定の区分毎における競争参加資格要件（水門設備）

①資格の認定又は登録に係る事項	公告2（3）1）機械設備工事、かつ2）「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」の条件を満たしていること。
②施工実績に係る事項	大分河川国道事務所管内で、平成22年4月以降に国、旧公団、県市町村等又は公益企業発注の機械設備（小形水門設備同等以上で、電動開閉機あるいは油圧開閉機を備える設備）の工事等（工事又は点検又は修繕）の施工実績があること。
③緊急時の業務体制に係る事項	3名以上の機械設備又は電気設備に関する実務経験者あるいは1級土木施工管理技士、1級土木施工管理技士補又は2級土木施工管理技士を取得している者を確保できること。

表－2－(2) 基本協定の区分毎における競争参加資格要件（排水機場機械設備）

①資格の認定又は登録に係る事項	公告2（3）1）機械設備工事、かつ2）「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」の条件を満たしていること。
②施工実績に係る事項	平成22年4月以降に国、旧公団、県市町村等又は公益企業発注の排水機場機械設備（陸用ポンプ又は水中ポンプ）の工事等（工事又は点検又は修繕）の施工実績があること。
③緊急時の業務体制に係る事項	3名以上の機械設備又は電気設備に関する実務経験者あるいは1級又は2級ポンプ施設管理技術者資格を取得している者を確保できること。

表－2－(3) 基本協定の区分毎における競争参加資格要件（ななせダム機械設備）

①資格の認定又は登録に係る事項	公告2（3）1）機械設備工事、かつ2）「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」の条件を満たしていること。
②施工実績に係る事項	平成22年4月以降に国、旧公団、県市町村等又は公益企業発注の機械設備工事等（工事又は点検又は修繕）の施工実績があること。
③緊急時の業務体制に係る事項	3名以上の機械設備又は電気設備に関する実務経験者あるいは1級土木施工管理技士、1級土木施工管理技士補又は2級土木施工管理技士を取得している者を確保できること。

表－2－(4) 基本協定の区分毎における競争参加資格要件（排水ポンプ車）

①資格の認定又は登録に係る事項	公告2（3）2）「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」の条件を満たしていること。
②施工実績に係る事項	平成22年4月以降に国、旧公団、県市町村等又は公益企業発注の排水機場機械設備（陸用ポンプ又は水中ポンプ）の工事等（工事又は点検又は修繕）又は排水ポンプ車の製造又は点検又は修繕の施工実績があること。
③緊急時の業務体制に係る事項	3名以上の機械設備又は電気設備に関する実務経験者あるいは1級又は2級ポンプ施設管理技術者資格を取得している者を確保できること。

表－2－(5) 基本協定の区分毎における競争参加資格要件（トンネル消火設備）

①資格の認定又は登録に係る事項	公告2（3）1）機械設備工事又は暖冷房衛生設備工事、かつ2）「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」の条件を満たしていること。
②施工実績に係る事項	平成22年4月以降に国、旧公団、県市町村等又は公益企業発注の排水機場機械設備（陸用ポンプ又は水中ポンプ）の工事等（工事又は点検又は修繕）又はトンネル消火設備の工事等（工事又は点検又は修繕）の施工実績があること。
③緊急時の業務体制に係る事項	3名以上の機械設備又は電気設備に関する実務経験者あるいは1級又は2級ポンプ施設管理技術者資格を取得している者を確保できること。

表－2－(6) 基本協定の区分毎における競争参加資格要件（道路排水設備）

①資格の認定又は登録に係る事項	公告2(3)1) 機械設備工事、かつ2)「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」の条件を満たしていること。
②施工実績に係る事項	平成22年4月以降に国、旧公団、県市町村等又は公益企業発注の排水機場機械設備（陸用ポンプ又は水中ポンプ）の工事等（工事又は点検又は修繕）又は道路排水設備の工事等（工事又は点検又は修繕）の施工実績があること。
③緊急時の業務体制に係る事項	3名以上の機械設備又は電気設備に関する実務経験者あるいは1級又は2級ポンプ施設管理技術者資格を取得している者を確保できること。

表－2－(7) 基本協定の区分毎における競争参加資格要件（災害対策車運搬等）

①資格の認定又は登録に係る事項	公告2(3)1) 一般土木工事又は維持修繕工事、かつ2)「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」の条件を満たしていること。
②施工実績に係る事項	大分河川国道事務所管内で、令和2年4月以降に国、旧公団、県市町村等又は公益企業発注の一般土木工事又は維持修繕工事の施工実績があること。
③緊急時の業務体制に係る事項	大型自動車の運転免許所有者2名以上、玉掛け・移動式クレーン運転資格所有者1名以上、その他作業員2名以上（大型運転免許所有者と玉掛け・移動式クレーン運転資格所有者は、同一者でよい。）を確保できること。

表－2－(8) 基本協定の区分毎における競争参加資格要件（簡易遠隔操縦装置）

①資格の認定又は登録に係る事項	公告2(3)2)「役務の提供等」の条件を満たしていること。
②施工実績に係る事項	平成22年4月以降に遠隔操縦装置又は遠隔操縦式建設機械（遠隔操縦装置のみでも可）の工事等（納入又は点検又は修繕）の実績があること。
③緊急時の業務体制に係る事項	操作資格者1名以上含む作業員3名以上を確保できること。（1級土木施工管理技士の資格を有する場合は、評価の対象とする。）

表－2－(9) 基本協定の区分毎における競争参加資格要件（災害対策車整備）

①資格の認定又は登録に係る事項	公告2(3)2)「役務の提供等」のうち「車両整備」の条件を満たしていること。
②施工実績に係る事項	大分河川国道事務所管内で、平成22年4月以降に国、旧公団、県市町村等又は公益企業発注の路面清掃車（側溝清掃車、排水管清掃車、散水車、対策本部車、照明車、情報収集車を含む）の整備又は建設機械の整備の実績があること。
③緊急時の業務体制に係る事項	機械設備に関する実務経験者あるいは自動車整備士又は建設機械整備士資格（種類は問わない）を取得している者を確保できること。

上記、表－2に示す記載する機械設備又は電気設備に関する実務経験とは次表のとおりとする。

学歴	必要な実務経験年数	
	指定学科を修めた者	指定学科以外の者
大学卒業後	2年以上	3年以上
短大・高専卒業後	3年以上	4年以上
高校卒業後	5年以上	6年以上
その他の	8年以上	

※指定学科とは「機械工学又は電気工学に関する学科」とする。

※大分河川国道事務所管内とは、中津市、宇佐市、杵築市、豊後高田市、国東市、姫島村、日出町、別府市、大分市、由布市、九重町、玖珠町、日田市をいう。

表-1別表(1)-1 水門設備(大分川水系)

実施内容：故障等の復旧

番号	施設名	河川名	距離	ゲート				開閉方式		水位計		発電機	遠隔監視盤	電源切替盤	備考
				形式	谷口寸法	投影面積	門数	動力	形式	内水位	外水位				
1	津留排水樋管	大分川	右 0/380	R G	B 3.500×H3.500	12.3	2	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	
				F G	B 3.000×H2.750	8.3	2	電動	油圧シリンダ式						
2	今津留樋管	大分川	右 2/010	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1		無し		無	無	無	無	
3	裏川樋門	大分川	右 2/685	R G	B 3.000×H2.500	7.5	2	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	無
4	坊ヶ小路樋管	大分川	左 2/860	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1		無し		無	無	無	無	
5	下郡樋管	大分川	右 2/925	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1		無し		無	無	無	無	
6	羽田樋門	大分川	右 3/925	R G	B 2.500×H2.500	6.3	2	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	無
7	古国府第二樋管	大分川	左 4/246	F G	B 1.250×H1.250	1.6	1		無し		無	無	無	無	
8	津守樋管	大分川	右 4/605	R G	B 3.000×H2.750	8.3	2	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	○
9	広瀬樋門	大分川	左 4/684	R G	B 2.750×H3.000	8.3	2	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	無
10	古国府樋管	大分川	左 4/995	F G	B 0.800×H0.800	0.6	1		無し		無	無	無	無	
11	富岡排水樋管	大分川	右 5/380	F G	B 0.800×H0.800	0.6	1		無し		無	無	無	無	
12	花園樋門	大分川	左 5/870	R G	B 2.500×H2.750	6.9	2	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	無
13	赤川樋門	大分川	右 7/780	R G	B 3.800×H2.800	10.6	2	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	
14	下宗方樋管	大分川	右 8/100	R G	B 1.300×H1.300	1.7	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	操作盤搭載型開閉機
15	宗方樋管	大分川	右 8/810	R G	B 2.250×H2.000	4.5	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	
16	(旧)奥田第一樋管	大分川	左 8/860	F G	B 1.000×H1.000	1.0	1		無し		無	無	無	無	
17	奥田第一樋管	大分川	左 8/884	R G	B 1.800×H1.800	3.2	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	無
18	中島排水樋管	大分川	左 10/975	R G	B 3.000×H3.500	10.5	1	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	
19	賀来第二樋管	大分川	左 11/105	S G	B 1.000×H1.000	1.0	1	簡易電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	○
20	国分樋管	大分川	左 11/310	R G	B 2.750×H3.000	8.3	1	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	無
21	小野鶴樋管	大分川	右 12/135	R G	B 2.000×H2.250	4.5	2	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	無
22	国分第一樋管	大分川	左 12/522	F L G	B 1.500×H1.600	2.4	1	手動	油圧シリンダ式		無	無	無	無	
23	国分第二樋管	大分川	左 12/855	F L G	B 1.200×H1.300	1.6	1	手動	油圧シリンダ式		無	無	無	無	
24	下横瀬樋門	大分川	右 13/323	R G	B 3.500×H2.750	9.6	2	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	無
25	太郎丸樋門	大分川	右 14/350	R G	B 4.100×H2.500	10.3	2	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	無
26	下宗方第二樋管	七瀬川	左 0/032	R G	B 2.000×H2.000	4.0	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	無
27	八幡田排水樋管	七瀬川	左 0/705	F G	B 0.800×H0.800	0.6	1		無し		無	無	無	無	
28	桑本樋管	七瀬川	左 0/850	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1		無し		無	無	無	無	
29	光吉樋管	七瀬川	右 0/950	F G	B 0.800×H0.800	0.6	1		無し		無	無	無	無	
30	桑本第二排水樋管	七瀬川	左 1/030	R G	B 1.250×H1.250	1.6	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	高機能型機側操作盤
31	桑本第三樋管	七瀬川	左 1/335	R G	B 2.500×H2.500	6.3	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	
32	田尻排水樋管	七瀬川	右 1/480	R G	B 1.250×H1.250	1.6	1	簡易電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	○
33	桑本第四樋管	七瀬川	左 2/160	R G	B 1.500×H1.500	2.3	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	無
34	高瀬樋管	七瀬川	右 2/510	R G	B 2.000×H2.000	4.0	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	
35	粟野樋管	七瀬川	左 2/610	S G	B 1.250×H1.250	1.6	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	無
36	高瀬第二樋管	七瀬川	右 2/865	F G	B 0.900×H0.900	0.8	1		無し		無	無	無	無	
37	市下流樋門	七瀬川	右 3/075	R G	B 5.000×H4.000	20.0	2	電動	ピンラック	連動	○	○	○	○	無
38	市上流樋門	七瀬川	右 3/500	R G	B 4.750×H2.600	12.4	2	電動	ピンラック	連動	無	○	○	○	
39	田島樋管	七瀬川	左 3/585	R G	B 1.750×H1.750	3.1	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	無
40	口戸樋管	七瀬川	左 4/160	F G	B 1.000×H1.000	1.0	1		無し		無	無	無	無	
41	木ノ上第一樋管	七瀬川	左 5/325	R G	B 1.750×H1.500	2.6	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	
42	木ノ上第二樋管	七瀬川	左 5/700	F G	B 1.000×H1.000	1.0	1		無し		無	無	無	無	
43	内舩田樋管	七瀬川	右 5/855	S G	B 1.000×H1.250	1.3	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	操作盤搭載型開閉機
44	木ノ上第三樋管	七瀬川	左 5/900	F G	B 1.250×H1.250	1.6	1		無し		無	無	無	無	
45	廻栖野樋管	七瀬川	右 6/360	F G	B 1.000×H1.000	1.0	1		無し		無	無	無	無	
46	廻栖樋管	七瀬川	右 7/250	S G	B 1.000×H1.000	1.0	1	手動	ピンラック	単動	○	○	○	○	
47	中島樋管	賀来川	右 0/260	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1		無し		無	無	無	無	
48	中島第二樋管	賀来川	右 0/745	S G	B 2.000×H2.000	4.0	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	○
49	賀来樋管	賀来川	左 0/995	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1		無し		無	無	無	無	
50	東院樋管	賀来川	右 1/560	S G	B 1.000×H1.000	1.0	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	
51	宮苑第一樋管	賀来川	左 1/610	F G	B 3.000×H2.000	6.0	1		無し		無	無	無	無	
52	宮苑第二樋管	賀来川	左 1/638	F G	B 1.000×H1.000	1.0	1		無し		無	無	無	無	
53	東院第二樋管	賀来川	右 1/711	S G	B 1.000×H1.000	1.0	1	電動	ピンラック	単動	○	○	○	○	
54	宮苑第三樋管	賀来川	左	F G	B 1.000×H1.000	1.0	1		無し		無	無	無	無	
55	宮苑第四樋管	賀来川	左	F G	B 1.000×H1.000	1.0	1		無し		無	無	無	無	
56	宮苑第五樋管	賀来川	左	F G	B 1.000×H1.500	1.5	1		無し		無	無	無	無	
57	宮苑第六樋管	賀来川	左	F G	B 1.000×H1.000	1.0	1		無し		無	無	無	無	
58	宮苑第七樋管	賀来川	左	F G	B 1.000×H1.000	1.0	1		無し		無	無	無	無	
59~75	豊海地区フラップゲート	大分川	左 ~ 0/600 0/000	F G	B 0.450×H0.450	0.2	17		無し		無	無	無	無	1門×17箇所

対象設備数(樋門樋管設備 ※フラップゲート含む)

ゲート形式別			開閉機別		
R G	25 節所	37 門	電動	30 節所	43 門
S G	7 節所	7 門	簡易電動	2 節所	2 門
F G	42 節所	43 門	手動	3 節所	3 門
F L G	2 節所	2 門	無し	41 節所	41 門
合計	76 節所	89 門	合計	76 節所	89 門

表-1別表(1)-2 水門設備（大野川水系）

実施内容：故障等の復旧

番号	施設名	河川名	距離	ゲート				開閉方式		水位計		発電機	遠隔監視盤	電源切替盤	備考
				形式	谷口寸法	投影面積	門数	動力	形式	内水位	外水位				
1	小中島樋管	大野川	左 1/610	S G	B 0.600×H0.600	0.4	1	手動	ピンラック 単動	無	○	○	無	○	
				F L G	B 1.300×H0.800	1.0	1	手動	油圧シリンダ式	○	○	○	○	無	
2	西土代樋門	大野川	右 2/140	S G	B 1.800×H1.800	3.2	1	電動	ピンラック 単動	無	無	無	無	無	
3	丸の口樋管	大野川	右 2/680	F G	B 1.500×H1.500	2.3	1	無し		無	無	無	無	無	
4	大谷樋門	大野川	右 7/545	R G	B 5.850×H3.700	21.6	3	電動	可動ラック 連動	○	○	○	○	無	
5	乙津川導水路二号堰 乙津川導水路三号堰	大野川	左 9/565	起伏堰	B11.500×H1.000	11.5	1	電動	油圧シリンダ式	○		無	無	無	
				起伏堰	B11.500×H0.900	10.4	1	電動	油圧シリンダ式						
6	宮谷樋門	大野川	右 10/389	R G	B 4.600×H2.500	11.5	2	電動	ピンラック 連動	○	○	○	○	無	
7	宮河内排水樋管	大野川	右 10/720	F G	B 0.900×H0.900	0.8	1	無し		無	無	無	無	無	
8	下戸次排水樋管	大野川	右 11/480	F G	B 1.250×H1.250	1.6	1	無し		無	無	無	無	無	
9	大内水門	大野川	右 11/695	R G	B 3.000×H3.500	10.5	2	電動	ピンラック 連動	○	○	○	○	○	
10	古川水門	大野川	右 12/111	R G	B13.000×H4.800	62.4	2	電動	ワイヤロープ式	○	○	○	○	○	
11	乙津川導水路一号堰	大野川	左 12/280	起伏堰	B 8.500×H1.000	8.5	1	電動	油圧シリンダ式	○		無	無	無	
				起伏堰	B 3.000×H1.000	3.0	1	電動	油圧シリンダ式						
12	成松樋管	大野川	左 12/360	F G	B 0.300×H0.300	0.1	1	無し		無	無	無	無	無	
13	辰口排水樋管	大野川	左 14/730	R G	B 1.500×H1.500	2.3	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
14	川床樋管	大野川	右 15/200	R G	B 2.500×H2.750	6.9	1	電動	ピンラック 連動	○	○	○	○	○	
15	竹中排水樋管	大野川	左 17/660	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1	無し		無	無	無	無	無	
16	竹中樋門	大野川	左 17/820	S G	B 1.250×H1.250	1.6	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
17	中竹中樋管	大野川	左 18/120	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1	手動	ウインチ	無	無	無	無	無	
18	竹中陸閘	大野川	左 18/290	横引き	B 4.000×H1.350	5.4	1	手動	——	無	無	無	無	無	
19	利光第一樋門	大野川	右 18/485	ホトケード	B 3.000×H2.750	8.3	1	手動	ウインチ	無	無	無	無	無	
20	利光第二樋門	大野川	右 18/650	ホトケード	B 1.500×H1.600	2.4	1	手動	ウインチ	無	無	無	無	無	
21	利光第三樋門	大野川	右 18/760	ホトケード	B 2.000×H2.000	4.0	1	手動	ウインチ	無	無	無	無	無	
22	原樋管	乙津川	左 0/030	R G	B 1.500×H1.700	2.6	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	無	
				F G	B 0.900×H0.900	0.8	1	無し							
23	三ツ川第三樋管	乙津川	左 0/370	S G	B 0.700×H0.700	0.5	1	手動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
				F L G	B 1.300×H0.800	1.0	1	手動	油圧シリンダ式						
24	海原第二樋管	乙津川	右 0/685	S G	B 1.000×H1.000	1.0	1	簡易電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
				F L G	B 1.300×H0.800	1.0	1	手動	油圧シリンダ式						
25	三ツ川第二樋管	乙津川	左 0/785	R G	B 2.000×H2.000	4.0	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
				F L G	B 1.300×H0.800	1.0	1	手動	油圧シリンダ式						
26	海原第一樋管	乙津川	右 0/995	F G	B 1.000×H1.000	1.0	1	無し		無	無	無	無	無	
27	三ツ川第一樋管	乙津川	左 1/835	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1	無し		無	無	無	無	無	
28	乙津第三樋管	乙津川	左 2/175	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1	無し		無	無	無	無	無	
29	乙津第一樋管	乙津川	左 2/510	R G	B 3.000×H3.300	9.9	2	電動	ピンラック 連動	無	○	○	○	無	
				F G	B 2.500×H2.500	6.3	2	簡易電動	ワイヤロープ式						
30	乙津第二樋管	乙津川	左 2/705	R G	B 4.000×H3.050	12.2	1	電動	ピンラック 連動	○	○	○	○	無	
				F G	B 3.500×H2.300	8.1	1	簡易電動	ワイヤロープ式						
31	国宗樋管	乙津川	右 3/595	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1	無し		無	無	無	無	無	
32	皆春第一樋管	乙津川	左 4/170	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1	無し		無	無	無	無	無	
33	堂園第二樋管	乙津川	右 4/405	R G	B 2.000×H2.000	4.0	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
34	皆春第二樋管	乙津川	左 4/650	S G	B 2.000×H1.750	3.5	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	高機能型機側操作盤
35	堂園第一樋管	乙津川	右 5/125	S G	B 2.000×H2.000	4.0	2	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
36	高田第二樋管	乙津川	右 5/590	R G	B 1.500×H1.500	2.3	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
37	森第一樋管	乙津川	左 5/630	S G	B 1.000×H1.000	1.0	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	高機能型機側操作盤
38	森第二樋管	乙津川	左 5/875	S G	B 1.000×H1.000	1.0	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
39	岩舟堰	乙津川	6/040	ゴム堰	B26.760×H1.730	46.3	1	電動	プロワー式	○		無	無	無停電源装置あり	
40	高田樋管	乙津川	右 6/040	R G	B 2.000×H2.000	4.0	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
41	鶴瀬樋管	乙津川	右 6/230	R G	B 1.250×H1.500	1.9	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
42	横尾第二樋管	乙津川	左 7/100	R G	B 2.500×H2.500	6.3	2	電動	ピンラック 連動	○	○	○	○	○	
43	横尾第一樋管	乙津川	左 7/480	F G	B 0.800×H0.800	0.6	1	無し		無	無	無	無	無	
44	谷川樋管	乙津川	左 7/965	R G	B 1.350×H1.350	1.8	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
45	大津留樋管	乙津川	右 8/325	F G	B 0.700×H0.700	0.5	1	無し		無	無	無	無	無	
46	光永第三樋管	判田川	左 0/245	S G	B 1.000×H1.000	1.0	1	簡易電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
47	光永第二樋管	判田川	左 0/470	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1	無し		無	無	無	無	無	
48	光永第四樋管	判田川	右 0/475	F G	B 0.600×H0.600	0.4	1	無し		無	無	無	無	無	
49	光永第一樋管	判田川	左 0/665	F G	B 1.200×H1.200	1.4	1	手動	ウインチ	無	無	無	無	無	
50	立小野第一樋管	立小野川	右 0/185	S G	B 1.500×H1.500	2.3	1	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	
51	新川樋門	立小野川	左 0/245	R G	B 2.000×H2.000	4.0	2	電動	ピンラック 単動	○	○	○	○	○	

対象設備数（樋門管樋設備 ※フラップゲート含む）

ゲート形式別		開閉機別	
R G	16 箇所	23 門	電動
S G	11 箇所	12 門	簡易電動
F G	19 箇所	20 門	手動
F L G	4 箇所	4 門	無し
ホトケード	3 箇所	3 門	
横引き	1 箇所	1 門	
合 計	54 箇所	63 門	合 計
	54 箇所	63 門	54 箇所

対象設備数（堰、水門設備）

ゲート形式別		開閉機別	
R G	1 箇所	2 門	電動
起伏堰	2 箇所	4 門	
ゴム堰	1 箇所	1 門	
合 計	4 箇所	7 門	合 計
	4 箇所	7 門	4 箇所

表－1別表(2) 宮崎排水機場設備

機場名	宮崎排水機場
製作会社	(株)ミヅタ
完成年	平成19年8月
型式	ポンプゲート（水中ポンプ）
口径	φ1,000mm
吐出量	2m3／秒
台数	2台
駆動方式	モータ駆動
所在名	大分市大字宮崎 大分川右岸6k330
実施内容	故障等の復旧

表－1別表(2) 尼ヶ瀬排水機場設備

機場名	尼ヶ瀬排水機場
製作会社	(株)クボタ
完成年	平成14年3月
型式	立軸斜流ポンプ
口径	φ1,650mm
吐出量	5.5m3／秒
台数	2台
駆動方式	立型ガスタービン駆動
所在名	大分市大字荏隈 大分川左岸9k400
実施内容	故障等の復旧

表－1別表(2) 下田尻排水機場設備

機場名	下田尻排水機場
製作会社	(株)西島製作所
完成年	平成19年7月
型式	ポンプゲート（水中ポンプ）
口径	φ1,000mm
吐出量	2m3／秒
台数	2台
駆動方式	モータ駆動
所在名	大分市大字田尻 七瀬川右岸0k455
実施内容	故障等の復旧

表－1別表(2) 迫排水機場設備

機場名	迫排水機場
製作会社	三菱重工業(株)
完成年	平成15年8月
型式	コラム式水中ポンプ
口径	φ700mm
吐出量	1m3／秒
台数	5台
駆動方式	モータ駆動
所在名	大分市大字志村 大野川右岸3k230
実施内容	故障等の復旧

表－1別表(2) 竹中排水機場設備

機場名	竹中排水機場
製作会社	三菱重工業(株)
完成年	昭和50年3月
型式	立軸斜流ポンプ
口径	φ600mm
吐出量	0.6m3／秒
台数	1台
駆動方式	ディーゼルエンジン駆動
所在名	大分市大字竹中 大野川左岸18k430
実施内容	故障等の復旧

表－1別表(2) 鴨園川排水機場設備

機場名	鴨園川排水機場
製作会社	(株)ミヅタ
完成年	平成19年3月
型式	ポンプゲート（水中ポンプ）
口径	φ1,000mm
吐出量	2m3／秒
台数	2台
駆動方式	モータ駆動
所在名	大分市大字森 乙津川左岸6k190
実施内容	故障等の復旧

表－1別表(2) 北鼻川排水機場設備

機場名	北鼻川排水機場
製作会社	(株)日立プラントテクノロジー
完成年	平成20年6月
型式	立軸軸流ポンプ
口径	φ1,650mm
吐出量	7m3／秒
台数	2台
駆動方式	立型ガスタービン駆動
所在名	大分市大字毛井 乙津川左岸8k790
実施内容	故障等の復旧

表－1別表(3)-1 ななせダム機械設備

施設名		ななせダム				
設備名		選択取水設備	利水放流設備			
場所	水系名・河川名	大分川水系、七瀬川	同左	同左	同左	同左
	地名	大分県大分市大字下原	同左	同左	同左	同左
完成年月日		平成30年1月	平成30年2月	同左	同左	同左
扉体・戸当り	ゲート形式	側壁付円形多段式 (斜樋) シリンドゲート	ジェットフローバルブ (主放流主ゲート)	高圧スライドゲート (主放流副ゲート)	ジェットフローバルブ (小放流主ゲート)	高圧スライドゲート (小放流副ゲート)
	形間(mm)×扉高(mm)×門数	1門	φ900×1門	φ1000×1門	φ450×1門	φ600×1門
	水密方式	円周ゴム水密	前面円周金属水密	後方四方金属水密	前面円周金属水密	後方四方金属水密
開閉装置	開閉方法	ワイヤドラムワインチ 方式	電動スピンドル	同左	同左	同左
	操作方法	機側及び遠方	同左	同左	同左	同左
	動力	常用	電動機 3Φ 220V 22KW×1台	電動機 3Φ 220V 11KW×1台	電動機 3Φ 220V 11KW×1台	電動機 3Φ 220V 2.2KW×1台
		予備	—	—	—	—
	動力源	常用	商用 3Φ 220V 60Hz	商用 3Φ 220V 60Hz	商用 3Φ 220V 60Hz	商用 3Φ 220V 60Hz
		予備	—	—	—	—
	開閉機又は 減速機	形式・規格	直交軸減速機	—	—	—
	制動機	電動油圧押上式	—	—	—	—
	休止装置	手動式	—	—	—	—
その他		—	操作盤及び電気廻り、付属設 1式			

施設名		ななせダム				
設備名		利水放流設備		分水槽ゲート設備		
場所	水系名・河川名	大分川水系、七瀬川	同左	同左	同左	同左
	地名	大分県大分市大字下原	同左	同左	同左	同左
完成年月日		平成30年2月	同左	令和元年1月	同左	同左
扉体・戸当り	ゲート形式	ジェットフローバルブ (サイン放流主ゲート)	高圧スライドゲート (サイン放流副ゲート)	スライドゲート(受水槽排水ゲート)	スライドゲート(灌漑用水分水槽制水ゲート)	スライドゲート(発電用水分水槽排砂ゲート)
	形間(mm)×扉高(mm)×門数	φ600×1門	φ600×1門	500×500×1門	300×300×1門	500×500×1門
	水密方式	前面円周金属水密	後方四方金属水密	後方四方金属水密	後方四方金属水密	後方四方金属水密
開閉装置	開閉方法	電動スピンドル	同左	手動スピンドル	同左	同左
	操作方法	機側及び遠方	同左	機側	同左	同左
	動力	常用	電動機 3Φ 220V 5.5KW×1台	電動機 3Φ 220V 3.7KW×1台	—	—
		予備	—	—	—	—
	動力源	常用	商用 3Φ 220V 60Hz	商用 3Φ 220V 60Hz	—	—
		予備	—	—	—	—
	開閉機又は 減速機	形式・規格	—	—	—	—
	制動機	—	—	—	—	—
	休止装置	—	—	—	—	—
その他		操作盤及び電気廻り、付属設備 1式		付属設備 1式		

表－1別表(3)-2 ななせダム機械設備

施設名		ななせダム				
設備名		流木止め設備	堤内排水ポンプ設備			
場所	水系名・河川名	大分川水系、七瀬川	同左			
	地名	大分県大分市大字下原	同左			
完成年月日		平成30年6月	平成30年5月			
機器名						
設備形式		本川網場：313.0m（通船ゲート1基） 支川網場：235.0m（通船ゲート1基） 通船ゲート：半自動開閉オートロック式 (全長5.6m×有効幅4.0m×有効水深1.5m)	水中ポンプ 口径200mm×37KW×42m			
規格×台数		2基（本川1基、支川1基）	2台			
その他設備①		—	—			
その他設備②		—	—			

施設名		巡視艇	作業船		
設備名		のつはる	ななせ		
場所	停泊場所	大分川ダム貯水池内	大分川ダム貯水池内		
	地名	大分県大分市大字下原	大分県大分市大字下原		
完成年月日		平成30年3月	平成30年3月		
機関形式		船外機	船外機		
用途		巡視	作業		
全長		4.12m	4.59m		
定員		5名	4名		
出力		60Ps	20Ps		

施設名		ななせダム			
設備名		利水ポンプ設備			
場所	水系名・河川名	大分川水系、七瀬川			
	地名	大分県大分市大字下原			
製作据付会社名		(株)荏原製作所			
完成年月日		平成31年3月			
型式		横軸両吸込渦巻ポンプ			
口径(mm)		φ450			
吐出量(m ³ /s)		0.49			
全揚程(m)		11			
台数		2			
メーカー		(株)荏原製作所			

表－1別表(4) 排水ポンプ車（クボタ製造）

		実施内容：故障等の復旧
機械番号	型式等	保管場所
26-4943	水中モータ駆動ポンプ 5m³/min×6台 発々駆動	下判田車庫（大分市大字下判田）
30-4911	水中モータ駆動ポンプ 7.5m³/min×4台 発々駆動	大分出張所（大分市岩田町）
R02-4924	水中モータ駆動ポンプ 7.5m³/min×4台 発々駆動	米良車庫（大分市大字片島）
R02-4948	水中モータ駆動ポンプ 7.5m³/min×8台 発々駆動	下判田車庫（大分市大字下判田）
R02-4949	水中モータ駆動ポンプ 7.5m³/min×8台 発々駆動	防災ステーション（大分市大字丸龜）
R02-4950	水中モータ駆動ポンプ 7.5m³/min×8台 発々駆動	防災ステーション（大分市大字丸龜）

表－1別表(6) 道路排水設備

設備等の名称	下判田道路排水ポンプ		
所在地名	大分市大字下判田		
ポンプ製作会社名	(株)鶴見製作所		
完成年月	令和3年2月	令和3年2月	
型式	着脱式水中ポンプ		
ポンプ	口径	φ150mm	φ50mm
	電動機出力	7.5kw	1.5kw
	台数	2台	1台
その他の	引込開閉器盤	1面	逆流防止弁 各1個
	機側操作制御盤	1面	ボール弁 各1個
	ポンプ槽	1式	フロートスイッチ1式
	吐出水槽	1式	スクリーン 1式
	吐出管	1式	電話通報装置 1式
実施内容	故障等の復旧		

表-1別表(5) トンネル消火設備

表－1別表(7) 災害対策車運搬等

機械名称	対策本部車	照明車	待機支援車	路面清掃車	排水管清掃車	その他機材		
規格	拡幅型	LED灯 20m級アーム式	小形	プラス式 降灰対応型	水循環式			
台数	1台	1台	1台	1台	1台	1式		
免許等	中型	中型(8t限定) 移動式クレーン	普通	大型	大型			
保管場所	米良車庫（大分市大字片島）							
実施内容	保管場所から災害地までの運搬・設置・撤収等 必要に応じて訓練等の参加。 また、他事務所が保有する災害対策車等を、大分河川国道事務所管内において使用する場合も含む。							
備考						運搬には、トラック（ユニット車）等が公用		

表－1別表(8) 簡易遠隔操縦装置

装置名	簡易遠隔操縦装置
製作会社	(株) I H I 検査計測
完成年度	令和2年度
取付対象機種	油圧ショベル（バックホウタイプ）
操作方式	ジョイスティック操作
保管場所	米良車庫（大分市大字片島）
実施内容	保管場所から災害地までの運搬・設置・運転指導・撤収、故障等の復旧 必要に応じて訓練等の参加

表－1別表(9) 災害対策車整備

機械名称	対策本部車	照明車	待機支援車	路面清掃車	排水管清掃車	除雪グレーダ	凍結防止剤散布車	凍結防止剤散布機
規格	拡幅型	LED灯 20m級アーム式	小形	プラス式 降灰対応型	水循環式			1.0m3
台数	1台	1台	1台	1台	1台	2台	2台	14台
免許等	中型	中型(8t限定) 移動式クレーン	普通	大型	大型	大型	大型	
保管場所	米良車庫（大分市大字片島）							
実施内容	故障等の復旧 また、他事務所が保有する災害対策車等を、大分河川国道事務所管内において使用中の故障等の復旧も含む。							
備考								運搬には、トラック（ユニット車）等が公用