

協定説明書

「平成30年度 遠賀川河川事務所管内における災害時等応急対策工事（小形水門設備）に関する基本協定の締結」については、この協定説明書によるものとする。

1. 公告日 平成30年2月14日

2. 公告者

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所長 浦山 洋一

3. 基本協定の概要等

(1) 基本協定名

平成30年度 遠賀川河川事務所管内における災害時等応急対策工事（小形水門設備）に関する基本協定

(2) 基本協定の目的

本協定は、遠賀川河川事務所が直轄で管理する小形水門設備に関わる災害や故障、不具合が発生した若しくは災害の発生が予想される場合、あらかじめ工事等の実施業者を定めておくことにより迅速かつ的確に応急復旧工事等を実施するための体制を確立するものであり、もって、災害の拡大防止と被害施設等の早期復旧に期することを目的とする。

(3) 基本協定区間及び対象設備

遠賀川河川事務所管内の遠賀川水系直轄管理区間を基本とし小形水門設備を対象とする。また、「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害対策本部長、災害支援本部長もしくは応援対策本部長（九州地方整備局長）等からの命令があった場合は、協定業者の同意を得た上で、遠賀川河川事務所の直轄区間以外（他の直轄事務所、他の地方整備局、地方自治体）で業務を実施することがある。

（対象設備は別表－2）

(4) 基本協定期間

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(5) 基本協定の締結業者の選定

本協定締結業者の選定については、九州管内における

- ① 近隣地域内における工事及び点検整備の実績
- ② 継続的な営業に基づく信頼度
- ③ 機械設備における災害時等応急対策工事の協定締結実績
- ④ 資格保有者の雇用者数

⑤ 技術者等の派遣場所から遠賀川河川事務所までの距離などを総合的に評価して協定締結業者を決定する評価方式である。
なお、管内における本協定の締結業者は上位から10社程度を想定している。

(6) 災害時等応急対策工事の実施方法

基本協定締結後、災害等発生し緊急的に工事を実施する場合は、当該協定締結業者の中から、前項(5)の評価に基づき契約締結業者の優先順位を決定したうえで、速やかに工事請負契約を締結する。工事の実施に当たっては、関係法令を遵守するものとする。

ただし、基本協定締結後、災害等の発生がなかった場合は、実際の工事を行わないことを付記する。

また、災害協定を締結する時点において、法定外労働災害補償制度に加入していることを条件としないが、協定に基づき工事請負契約を締結する時点において、法定外労働災害補償制度(元請・下請を問わず補償できる保険であること)に加入していることを条件とする。

なお請負契約の条件となる保険は、工事現場単位で随時に加入する方式、または直前1年間の完成工事高により掛金を算出し保険期間内の工事を保険対象とする方式、いずれの方式であっても差し支えないものとする。

4. 参加資格要件

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 九州地方整備局管内に本店、支店又は営業所等が所在すること。

(3) 九州地方整備局(港湾空港関係を除く。)における平成29・30年度の機械設備工事に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。

さらに、平成28・29・30年度の役務の提供「建物管理等各種保守管理」の九州・沖縄地域の競争参加資格を有すること。

なお、基本協定締結後に参加資格を失効したときは、失効した日をもって基本協定を無効とするものとする。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(5) 協定締結参加意思確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から締結業者決定の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係わる指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止をうけていないこと。

- (6) 本協定は災害時等の緊急時を想定しており、連絡体制の確実性、簡素化を図る必要があることから、協定締結対象業は、単体（経常共同企業体を除く）で参加資格を満足する社を対象とする。
- (7) 平成14年4月以降に元請けとして国又は県市町村発注の河川用水門設備の工事の施工実績があること。
- (8) 緊急事態発生に伴う協力要請があった場合、派遣技術者の滞在箇所より遠賀川河川事務所まで2時間以内に到着できること。
- (9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

5. 担当部局

〒822-0013 福岡県直方市溝堀一丁目1-1
国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 管理課
担当：管理課長 南 知浩 (内線331)
専門官 福島 研一郎 (内線502)
電話 0949-22-1830 (代)
FAX 0949-23-0019

6. 資料の作成及び提出

- (1) 本協定締結の参加希望者は、4. 参加資格要件の(1)から(8)に掲げる参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書を提出し参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書を提出しない者並びに参加資格がないと認められた者は、その後の評価は行わない。
 - ① 提出期間： 平成30年2月14日(水)から平成30年2月28日(水)までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日、9時30分から17時00分まで
 - ② 提出場所： 前記5. に同じ。
 - ③ 提出方法： 持参、FAXまたは郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。）により提出する。

FAX番号 0949-23-0019 (管理課直通)

- ※ FAX及送信後は必ず着信の確認をお願いします。
- ※ 宛先は「管理課 専門官 福島宛」

(2) 申請書は、別記「様式－A」により作成すること。

①会社の代表印を押印すること。

7. 評価に関する事項等

(1) 評価項目と評価基準

別表－1の各評価項目について、評価基準に基づき評価する。

8. 技術資料等の作成及び提出

(1) 技術資料の作成及び提出

①技術資料の作成

技術資料は、「9. 技術資料の作成方法及び留意事項」及び「別紙様式」に基づき作成するものである。

②提出方法： 前記6. (1) ③に同じ

③提出期間： 平成30年2月14日（水）から平成30年2月28日（水）までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日、9時30分から17時00分まで

④提出場所： 前記5. に同じ。

9. 技術資料の作成方法及び留意事項

記載事項	内容に関する留意事項
(1) 提出資料表紙 【様式－1】	表紙は[様式－1]とする。(代表者印を押印すること。)
(2) 対象機械設備の 工事实績又は点検 整備の実績 【様式－2】	① 提出様式は[様式－2]とする。 ② 対象となる代表的な工事实績(様式－2(1))点検整備実績(様式－2(2))を各々1件記載する。なお、点検整備実績を有していない場合は記載しなくてよい ③ 工事实績の対象期間は、平成14年度から当該年度(当該公告日までの間)に締結したものとする。点検整備実績は、過去5ヶ年度+当該年度(平成24年4月1日から当該公告日までの間)に締結したものとする。 ④ 実績として認める機械設備は、4.(7)による ⑤ 契約図書等の写し ⑥ 上記④の施工実績として、記載した工事に係る財団法人日本建設情報総合センター「工事实績情報サービス」(以下、CORINS)の工事カルテの写しを添付すること。 ⑦ ただし、当該工事がCORINSに登録されていない場合は、契約書の写しを提出すること。点検整備実績

	<p>で申請する場合も、契約書の写しを提出すること。</p> <p>⑧ なお、CORINSに登録されている場合でも上記②に示した内容が判断できない場合、またはCORINSに登録されていない場合には、②に示した内容を判断できる契約図書等の写しも併せて提出すること。</p>
<p>(3) 企業情報 【様式-3】</p>	<p>① 提出様式は「様式-3」とする。</p> <p>② 災害時等応急対策を担当する予定の本社（本店）、支店、営業所の所在地を記載すること。</p> <p>③ 会社を設立してからの継続的年数を記載する。</p>
<p>(4) 災害時等応急対策工事の協定締結実績 【様式-4】</p>	<p>① 提出様式は「様式-4」とする。</p> <p>② 対象となる協定は、本技術資料3.(2)と同様な目的の「災害時等応急対策工事（小形水門設備）」に関する協定とし、過去5ヶ年度+当該年度（平成24年4月1日から当該公告日までの間）に締結したもののなかから、代表的な実績を1件記載する。契約の相手方は国、県、市町村に限る。</p>
<p>(5) 資格保有技術者の雇用者数及び遠賀川河川事務所までの到着時間 【様式-5】</p>	<p>① 提出様式は「様式-5」とする。</p> <p>② 対象となる技術者の資格は、「様式-5(1)」の表中記載の資格とする。</p> <p>③ ・派遣する技術者が在籍する拠点の所在地及び遠賀川河川事務所までの到着時間を記載する。 ・到着時間は技術者が在籍する拠点の所在地から遠賀川河川事務所まで高速自動車道、一般道で換算した場合の距離及び到着時間を記載する。（到着時間は、高速自動車道80km/h、一般道30km/hで算出する事）「様式-5(2)」</p>

※ 上表中(2)から(4)までの実績は元請けでの実績や協定元であることを証明できる資料（契約書のコピー等）を添付して下さい。

10. 協定説明書に対する質問等

(1) 協定説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。

- ① 提出期間 : 平成30年 2月14日(水) から平成30年 2月22日(木) までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日9:30分から17時00分まで
- ② 提出場所 : 前記5. に同じ。

③ 提出方法 : 前記6. (1) ③に同じ。

④ 担当者 : 管理課 専門官 福島

(2) (1) に対する回答は、F A Xにて回答する。このため、質問の際はファックス番号を記述すること。

1 1. 協定締結業者の決定及び通知

本協定の締結業者については、技術資料の提出に基づき評価決定する。その結果は、平成30年 3月12日(月)までにF A Xにて通知し、その後郵送にて送付する。

1 2. 参加資格がないと認められた者に対する理由の説明

(1) 参加資格がないと認められた者及び申請書、資料等が適正と認められなかった者は、次により書面にて説明を求めることができる。(様式は自由とする。)

① 提出期限 : 平成30年3月16日(金) 17時00分。

② 提出場所 : 前記5. に同じ。

③ 提出方法 : F A X又は持参、郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期限内に必着)により提出する。

※F A Xで送信した場合は、確認の連絡を5. に同じに行う事。

(2) 担当部局は、説明を求められたときは、平成30年3月23日(金)までに、説明を求めた者に対し書面にてF A Xにより回答する。

1 3. 評価結果の無効

公告に示した参加資格のない者が提出した申請書等、及び虚偽の記載をした者は決定を取り消す。

1 4. その他

(1) 技術資料の作成提出に係わる費用は提出者の負担とする。

(2) 提出された技術資料は競争参加資格確認以外に提出者に無断で使用しない。

(3) 提出された資料は返却しない。

(4) 提出期間以降における技術資料の差し替え及び再提出は認めない。

別表－1：評価項目及び評価内容

遠賀川河川事務所管内における災害時等応急対策
工事（小形水門設備）に関する基本協定の締結

分類	評価項目	評価内容	配点
1) 企業の施工実績等	近隣地域内工事の実績及び点検整備の実績	申請された工事1件及び点検整備1件の実績	30
	工事成績の評価	地整内(2ヶ年＋当該年度)の当該工事種別の平均点	10
	継続的な営業に基づく信頼度	企業の営業年数の継続性	10
	防災業務の実績	災害時応急対策工事の協定締結実績	10
	2) 雇員技術者	雇員者の資格保有者数	資格保有者人数
3) 事務所までの到着時間	派遣技術者から派遣場所までの距離及び到着時間	派遣技術者の所在地から遠賀川河川事務所までの距離及び到着時間	20

小形水門設備一覽表

別表-2

事務所名 遠賀川河川事務所

番号	施設名	河川名	左右	距離標	扉体				開閉機				出張所	
					ゲート形式	純径間 (m)	有効高 (m)	呑口面積 (㎡)	形式	能力	動力形式	出力×台数		門数
1	芦屋唐戸水門	遠賀川	右	1.120	SG	2.00	1.50	3.00	ラック(盤付)	3	電動	0.4KW × 6	6	中間
2	芦屋唐戸水門	遠賀川	右	1.120	FG	2.00	1.50	3.00	ワイヤロープ	1	手動	× 6	6	中間
3	山鹿(吐出)	遠賀川	右	1.220	RG	1.50	2.00	3.00	ラック	4	電動	0.35KW × 1	1	中間
4	芦屋右岸第1陸間	遠賀川	右	1.220	横引ゲート	2.00	1.40	2.80					1	中間
5	曲川排水機場バイパスゲート	遠賀川	右	8.080	RG	3.00	2.10	6.30	ラック	4	電動	0.4KW × 1	1	中間
6	曲川排水機場吐出樋管	遠賀川	右	8.080	RG	4.00	3.60	14.40	スピンドル	3	電動	5.5KW × 2	2	中間
7	唐戸水門	遠賀川	右	10.985	RG	4.10	2.00	8.20	ラック	6	エンジン	5.5PS × 3	3	中間
8	唐戸水門	遠賀川	右	10.985	RG	4.10	3.70	15.17	ラック	6	エンジン	5.5PS × 3	3	中間
9	離駒	遠賀川	右	11.470	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	5	電動	0.43KW × 1	1	中間
10	笹尾川(吐出)	遠賀川	右	12.650	RG	3.50	2.00	7.00	スピンドル	7	電動	5.5KW × 2	2	中間
11	寿命水門	遠賀川	右	14.170	SG	1.60	1.60	2.56	ラック	5.5	電動	0.75KW × 2	2	中間
12	藤野	遠賀川	右	18.720	RG	2.30	2.00	4.60	ラック	2	電動	2.2KW × 2	2	直方
13	藤野川排水機場樋門(吐出)	遠賀川	右	18.915	RG	3.00	3.00	9.00	スピンドル	3	電動	3.7KW × 1	1	直方
14	溝掘第1号	遠賀川	右	20.085	SG	φ0.70		0.38	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	直方
15	溝掘第2号	遠賀川	右	20.300	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	3	手動	ハンドル × 1	1	直方
16	赤地第2	遠賀川	右	21.170	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	7.5	電動	0.6KW × 1	1	直方
17	店屋	遠賀川	右	22.400	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	直方
18	店屋第二	遠賀川	右	22.610	SG	φ1.00		0.79	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	直方
19	鴻ノ巣	遠賀川	右	22.640	RG	2.50	2.50	6.25	ラック	4	電動	0.4KW × 1	1	直方
20	御徳第4	遠賀川	右	23.255	RG	2.00	2.00	4.00	ラック	2	電動	0.4KW × 1	1	直方
21	御徳第1	遠賀川	右	23.370	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	3	手動	ハンドル × 1	1	直方
22	御徳第2	遠賀川	右	23.715	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	直方
23	御徳	遠賀川	右	24.030	フロ-テリ-グ	1.25	1.00	1.25	自動起伏式	?	手動	油圧シリンダー	1	直方
24	御徳第3	遠賀川	右	24.100	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	直方
25	鯉田導水路(バイパス)	遠賀川	右	27.340	RG	4.50	2.50	11.25	ラック	10	電動	0.8KW × 2	2	飯塚
26	椎の木樋門(総田吐出)	遠賀川	右	27.790	RG	5.00	2.49	12.45	スピンドル	3	電動	3.7KW × 1	1	飯塚
27	椎の木樋門(自然排水)	遠賀川	右	27.790	RG	5.00	2.49	12.45	スピンドル	3	電動	3.7KW × 1	1	飯塚
28	鯉田第1	遠賀川	右	28.230	FG	0.50	0.30	0.15					1	飯塚
29	鯉田池	遠賀川	右	29.005	SG	φ0.70		0.38	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	飯塚
30	鯉田第2	遠賀川	右	29.400	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	3	手動	ハンドル × 1	1	飯塚
31	古城排水樋管	遠賀川	右	29.630	FG	0.60	0.60	0.36					1	飯塚
32	古川島第2	遠賀川	右	30.720	FG	φ0.25		0.05					1	飯塚
33	殿浦排水樋門	遠賀川	右	30.930	RG	2.50	3.00	7.50	ラック	5.5	電動	0.75KW × 3	3	飯塚
34	殿浦吐出	遠賀川	右	30.950	RG	2.50	3.00	7.50	ラック	5.5	電動	0.75KW × 1	1	飯塚
35	立岩第一樋管	遠賀川	右	31.435	SG	φ0.45		0.16	ラック	1	手動	ジャッキ × 1	1	飯塚
36	立岩第二樋管	遠賀川	右	31.635	SG	φ0.80		0.50	ラック	1	手動	ジャッキ × 1	1	飯塚
37	立岩第3	遠賀川	右	31.800	SG	φ1.50		1.77	ラック	4	電動	0.75KW × 1	1	飯塚

38	立岩第4	遠賀川	右	32.200	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	2	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
39	芳雄第一	遠賀川	右	32.325	SG	φ1.00	0.79	ラック	ラック	2	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
40	芳雄第二	遠賀川	右	32.635	SG	φ0.80	0.50	ラック	ラック	1	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
41	字頭	遠賀川	右	33.430	RG	4.41	3.00	スピンドル	スピンドル	3	電動	5.5KW	×2	2	飯塚
42	字頭排水機場1号吐出樋管	遠賀川	右	33.540	RG	2.00	2.48	スピンドル	スピンドル	1.5	電動	1.5KW	×1	1	飯塚
43	字頭排水機場2号吐出樋管	遠賀川	右	33.540	RG	2.00	2.00	ラック	ラック	5	電動	0.4KW	×1	1	飯塚
44	下三緒水門	遠賀川	右	33.700	RG	1.65	1.65	ラック	ラック	2	エンジン	4.5PS	×2	2	飯塚
45	鶴三緒第一樋管	遠賀川	右	34.140	SG	φ0.80	0.50	ラック	ラック	1	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
46	鶴三緒第三樋管	遠賀川	右	34.900	SG	φ0.90	0.64	ラック	ラック	2	手動	ジャッキ	×1	1	飯塚
47	上三緒	遠賀川	右	36.000	SG	φ0.60	0.28	ラック	ラック	1	手動	ジャッキ	×1	1	飯塚
48	上三緒	遠賀川	右	36.500	SG	φ0.60	0.28	ラック	ラック	1	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
49	鴨生	遠賀川	右	37.390	RG	2.25	2.25	ラック	ラック	3	エンジン	3.0PS	×1	1	飯塚
50	鴨生第2	遠賀川	右	37.415	FG	1.00	1.00	ワイヤロープ	ワイヤロープ	?	手動		×1	1	飯塚
51	東神	遠賀川	右	38.250	SG	1.25	1.02	ラック	ラック	1	手動	ジャッキ	×1	1	飯塚
52	東岩崎	遠賀川	右	38.990	FG	φ0.60	0.28							1	飯塚
53	岩崎第1	遠賀川	右	39.250	FG	φ0.45	0.16							1	飯塚
54	岩崎第5陸閘	遠賀川	右	39.262	スイングゲート	1.00	1.30							1	飯塚
55	岩崎第2	遠賀川	右	39.300	FG	φ0.45	0.16							1	飯塚
56	岩崎第6陸閘	遠賀川	右	39.322	スイングゲート	1.00	1.30							1	飯塚
57	岩崎第7陸閘	遠賀川	右	39.433	スイングゲート	1.00	1.30							1	飯塚
58	東岩崎	遠賀川	右	39.450	FG	φ0.45	0.16							1	飯塚
59	才田樋門	遠賀川	右	39.470	RG	2.60	2.30	スピンドル	スピンドル	3	電動	?	×2	2	飯塚
60	才田樋門	遠賀川	右	39.470	SG	2.00	1.48	スピンドル	スピンドル	?	電動	?	×1	1	飯塚
61	漆生第1	遠賀川	右	39.740	SG	1.30	1.10	ラック	ラック	2	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
62	漆生第3号樋管	遠賀川	右	39.940	FG	φ0.45	0.16							1	飯塚
63	漆生第4号樋管	遠賀川	右	40.170	FG	φ0.60	0.28							1	飯塚
64	漆生第5号樋管	遠賀川	右	40.300	FG	φ0.45	0.16							1	飯塚
65	漆生第6号樋管	遠賀川	右	40.350	FG	φ0.45	0.16							1	飯塚
66	一作	遠賀川	右	41.980	RG	1.60	1.60	ラック	ラック	2	電動	0.17KW	×1	1	飯塚
67	光代	遠賀川	右	43.775	SG	1.50	1.50	ラック	ラック	4	電動	0.35KW	×1	1	飯塚
68	西郷第2樋管	遠賀川	右	43.995	SG	φ0.80	0.50	ラック	ラック	1	手動	ジャッキ	×1	1	飯塚
69	貞月	遠賀川	右	44.770	SG	1.75	1.75	ラック	ラック	3	電動	0.28KW	×1	1	飯塚
70	貞月第二樋管	遠賀川	右	45.345	SG	φ0.60	0.28	ラック	ラック	1	手動	ジャッキ	×1	1	飯塚
71	大隈第一樋管	遠賀川	右	45.650	SG	1.20	1.20	ラック	ラック	2	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
72	中河原第4	遠賀川	右	45.900	SG	1.00	1.00	ラック	ラック	1	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
73	中河原第3	遠賀川	右	46.000	SG	1.75	1.75	ラック	ラック	3	電動	0.28KW	×1	1	飯塚
74	中河原	遠賀川	右	46.160	SG	φ1.00	0.79	ラック	ラック	2	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
75	大隈第2	遠賀川	右	46.305	SG	2.00	2.00	ラック	ラック	4	エンジン	3.0PS	×2	2	飯塚
76	大隈第3	遠賀川	右	46.375	SG	2.00	1.51	ラック	ラック	4	エンジン	3.0PS	×2	2	飯塚
77	下益	遠賀川	右	46.510	SG	1.50	1.00	ラック	ラック	2	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
78	中益	遠賀川	右	46.815	SG	φ0.60	0.28	ラック	ラック	1	手動	ジャッキ	×1	1	飯塚
79	上河原	遠賀川	右	46.970	SG	1.50	1.50	ラック	ラック	3	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
80	中益第3	遠賀川	右	47.375	SG	1.00	1.00	ラック	ラック	2	手動	ハンドル	×1	1	飯塚
81	芦屋第六号	遠賀川	左	0.280	FG	1.00	1.40							1	中間

82	芦屋第五号	速賀川	左	0.420	SG	1.50	1.75	2.63	ラック	3	電動	0.25KW × 1	1	中間
83	芦屋第五号	速賀川	左	0.420	内FG								1	中間
84	芦屋第四号	速賀川	左	0.550	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	3	手動	ハンドル × 1	1	中間
85	芦屋第四号	速賀川	左	0.550	内FG								1	中間
86	芦屋第1陸閘	速賀川	左	0.696	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
87	芦屋第2陸閘	速賀川	左	0.739	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
88	芦屋第3号	速賀川	左	0.750	SG	1.70	1.70	2.89	ラック	3	エンジン	3.5PS × 1	1	中間
89	芦屋第3号	速賀川	左	0.750	内FG	1.00	1.00	1.00					1	中間
90	芦屋第3陸閘	速賀川	左	0.760	スイングゲート	0.70	1.60	1.12					1	中間
91	芦屋第4陸閘	速賀川	左	0.784	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
92	芦屋第5陸閘	速賀川	左	0.814	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
93	芦屋第6陸閘	速賀川	左	0.858	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
94	芦屋第7陸閘	速賀川	左	0.891	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
95	芦屋第8陸閘	速賀川	左	0.931	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
96	芦屋第9陸閘	速賀川	左	0.966	スイングゲート	0.70	1.58	1.11					1	中間
97	芦屋第2号	速賀川	左	0.970	SG	1.90	1.85	3.52	ラック	4	電動	0.34KW × 1	1	中間
98	芦屋第2号	速賀川	左	0.970	内FG	1.20	1.20	1.44					1	中間
99	芦屋第10陸閘	速賀川	左	0.982	横引ゲート	2.00	1.58	3.16					1	中間
100	芦屋第11陸閘	速賀川	左	1.019	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
101	芦屋第12陸閘	速賀川	左	1.121	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
102	芦屋第13陸閘	速賀川	左	1.185	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
103	芦屋第14陸閘	速賀川	左	1.208	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
104	芦屋第15陸閘	速賀川	左	1.232	横引ゲート	2.00	1.60	3.20					1	中間
105	芦屋第16陸閘	速賀川	左	1.247	スイングゲート	0.70	1.60	1.12					1	中間
106	芦屋第1号	速賀川	左	1.250	SG	φ0.90		0.64	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	中間
107	芦屋第17陸閘	速賀川	左	1.281	スイングゲート	1.00	1.70	1.70					1	中間
108	芦屋第18陸閘	速賀川	左	1.335	スイングゲート	1.00	1.60	1.60					1	中間
109	曲手(吐出)	速賀川	左	6.950	RG	2.00	2.50	5.00	ラック		電動	× 1	1	中間
110	居立川排水樋門	速賀川	左	15.870	RG	5.75	3.50	20.13	スピンドル	13.5	電動	5.5KW × 2	2	直方
111	知古排水樋門	速賀川	左	17.100	RG	1.75	2.35	4.11	ラック	3	エンジン	3.5PS × 1	1	直方
112	知古第1	速賀川	左	17.660	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	4	電動	0.35KW × 1	1	直方
113	知古第2	速賀川	左	17.870	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	直方
114	知古第3(川表)	速賀川	左	18.045	RG	2.25	2.00	4.50	ラック	5	電動	1.5KW × 1	1	直方
115	知古第3(川裏)	速賀川	左	18.045	RG	2.25	2.00	4.50	ラック	3	電動	1.15KW × 1	1	直方
116	日吉町樋管	速賀川	左	18.470	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	直方
117	日吉町第2樋管	速賀川	左	18.740	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	直方
118	新町第1	速賀川	左	19.865	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	直方
119	新町下水路	速賀川	左	20.185	SG	1.75	1.76	3.08	ラック	4	エンジン	3.8PS × 1	1	直方
120	新町第二	速賀川	左	20.380	RG	2.25	2.25	5.06	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	直方
121	暗渠	速賀川	左	20.730	FG	φ0.40		0.13					1	直方
122	岩鼻	速賀川	左	21.022	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	3	電動	0.4KW × 1	1	直方
123	岩鼻第1	速賀川	左	21.220	SG	1.22	0.85	1.04	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	直方
124	岩鼻第2樋管	速賀川	左	21.380	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	3	手動	ハンドル × 1	1	直方
125	南良津樋門	速賀川	左	21.400	RG	6.00	3.60	21.60	ラック	15	電動	2.0KW × 2	2	直方

126	浄土橋	遠賀川	左	28.200	SG	2.00	2.00	4.00	ラック	7.5	電動	0.6KW × 1	1	飯塚
127	庄司川(吐出)	遠賀川	左	29.200	RG	2.75	2.75	7.56	ラック	8.5	電動	?	1	飯塚
128	庄司川(バイパス)	遠賀川	左	29.200	SG	1.25	1.50	1.88	ラック	3	電動	0.4KW × 1	1	飯塚
129	幸袋第1	遠賀川	左	29.790	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	3	手動	ハンドル × 1	1	飯塚
130	幸袋第2	遠賀川	左	29.920	RG	2.25	2.00	4.50	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	飯塚
131	幸袋第3	遠賀川	左	30.185	RG	1.75	2.00	3.50	ラック	3	エンジン	?	1	飯塚
132	幸袋第4	遠賀川	左	30.525	SG	1.50	1.75	2.63	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	飯塚
133	水江	遠賀川	左	30.990	SG	0.25	0.25	0.06	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	飯塚
134	水江	遠賀川	左	31.175	RG	2.20	2.50	5.50	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	飯塚
135	菰田水門	遠賀川	左	33.080	RG	3.40	3.40	11.56	ラック	?	電動	0.6KW × 1	2	飯塚
136	菰田排水機場吐出樋管	遠賀川	左	33.140	RG	3.50	3.00	10.50	スピンドル	4	電動	2.2KW × 1	1	飯塚
137	東菰田	遠賀川	左	34.110	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	飯塚
138	鶴三緒	遠賀川	左	34.600	SG	1.60	1.30	2.08	ラック	5	電動	0.4KW × 1	1	飯塚
139	山野排水水門	遠賀川	左	34.975	RG	4.50	4.00	18.00	ラック	8	エンジン	5.5PS × 2	2	飯塚
140	山野	遠賀川	左	36.545	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	5	電動	0.4KW × 1	1	飯塚
141	口ノ春	遠賀川	左	36.845	RG	3.00	2.10	6.30	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	飯塚
142	白門	遠賀川	左	37.000	RG	1.75	2.00	3.50	ラック	3	電動	0.26KW × 1	1	飯塚
143	宮前第一	遠賀川	左	37.950	SG	φ0.80		0.50	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	飯塚
144	宮前	遠賀川	左	38.610	RG	2.50	2.75	6.88	ラック	4	電動	0.75KW × 2	2	飯塚
145	岩崎第1陸閘	遠賀川	左	39.136	スイングゲート	1.70	0.95	1.62					1	飯塚
146	岩崎第2陸閘	遠賀川	左	39.200	スイングゲート	1.70	0.95	1.62					1	飯塚
147	西岩崎	遠賀川	左	39.205	FG	φ0.60		0.28					1	飯塚
148	岩崎第3陸閘	遠賀川	左	39.238	スイングゲート	1.70	0.95	1.62					1	飯塚
149	岩崎第4陸閘	遠賀川	左	39.320	スイングゲート	1.70	1.00	1.70					1	飯塚
150	西岩崎	遠賀川	左	39.335	FG	φ0.60		0.28					1	飯塚
151	岩崎	遠賀川	左	39.670	RG	2.30	2.30	5.29	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	飯塚
152	西岩崎	遠賀川	左	39.970	FG	φ0.60		0.28					1	飯塚
153	黒田第2	遠賀川	左	40.415	FG	φ0.60		0.28					1	飯塚
154	黒田	遠賀川	左	40.695	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	2	電動	0.2KW × 1	1	飯塚
155	穴目	遠賀川	左	40.880	RG	2.25	2.25	5.06	ラック	3	電動	0.25KW × 1	1	飯塚
156	下臼井第1樋管	遠賀川	左	42.085	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	飯塚
157	下臼井第二	遠賀川	左	42.215	RG	2.20	2.20	4.84	ラック	3	エンジン	3.0PS × 1	1	飯塚
158	下臼井	遠賀川	左	42.335	SG	1.60	1.40	2.24	ラック	4	電動	0.4KW × 1	1	飯塚
159	上臼井	遠賀川	左	42.780	SG	2.00	2.00	4.00	ラック	4	エンジン	3.5PS × 1	1	飯塚
160	西ノ郷第一	遠賀川	左	43.880	RG	2.00	2.00	4.00	ラック	2	電動	0.28KW × 1	1	飯塚
161	上西郷	遠賀川	左	44.785	SG	1.60	1.60	2.56	ラック	4	電動	0.4KW × 1	1	飯塚
162	町口	遠賀川	左	45.005	SG	φ0.90		0.64	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	飯塚
163	上西郷第2	遠賀川	左	45.585	SG	1.75	1.75	3.06	ラック	4	電動	0.35KW × 1	1	飯塚
164	上西郷第3	遠賀川	左	45.820	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	飯塚
165	中河原第二	遠賀川	左	46.020	RG	2.00	2.00	4.00	ラック	2	エンジン	4.5PS × 2	2	飯塚
166	下益第3	遠賀川	左	46.415	SG	1.75	1.50	2.63	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	飯塚
167	下益第2号	遠賀川	左	46.745	FG	2.00	2.00	4.00					1	飯塚
168	上川原	遠賀川	左	47.000	FG	φ0.80		0.50					1	飯塚
169	下大隈	笹尾川	右	1.160	SG	1.50	1.25	1.88	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	中間

214	道管	西川	右	3.357	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	中間
215	芦屋第22陸閘	西川	右	3.445	横引ゲート	2.00	0.80	1.60					1	中間
216	芦屋第23陸閘	西川	右	3.445	横引ゲート	2.00	0.80	1.60					1	中間
217	芦屋第24陸閘	西川	右	3.445	横引ゲート	2.00	0.80	1.60					1	中間
218	島門	西川	右	4.130	FG	1.00	1.00	1.00					1	中間
219	広渡1号陸閘	西川	右	4.388	スイングゲート	2.00	0.30	0.60					1	中間
220	広渡2号陸閘	西川	右	4.528	スイングゲート	2.00	0.606	1.21					1	中間
221	広渡3号陸閘	西川	右	4.750	スイングゲート	3.00	0.618	1.85					1	中間
222	新町陸閘	西川	右	4.880	スイングゲート	2.00	0.80	1.60					1	中間
223	遠賀川1号陸閘	西川	右	5.031	スイングゲート	2.00	0.80	1.60					1	中間
224	遠賀川2号陸閘	西川	右	5.175	スイングゲート	3.50	0.80	2.80					1	中間
225	今古賀第3	西川	右	5.035	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	中間
226	高浜	西川	左	0.420	SG	1.50	1.75	2.63	ラック	3	エンジン	3.0PS ×2	2	中間
227	高浜第2	西川	左	0.600	SG	1.50	1.75	2.63	ラック	3	電動	0.25KW ×1	1	中間
228	高浜第2	西川	左	0.600	内FG								1	中間
229	浜口第1	西川	左	1.545	RG	2.50	2.25	5.63	ラック	3	エンジン?		1	中間
230	浜口第1	西川	左	1.545	内FG								1	中間
231	古川	西川	左	2.500	SG	1.75	2.00	3.50	ラック	5	電動	0.43KW ×1	1	中間
232	古川	西川	左	2.500	内FG	1.25	1.25	1.56					1	中間
233	前川(吐出)	西川	左	2.815	RG	1.75	2.00	3.50	スピンドル	1	電動	1.5KW ×1	1	中間
234	松の本陸閘	西川	左	4.319	スイングゲート	3.00	0.60	1.80					1	中間
235	今古賀	西川	左	4.850	SG	1.75	2.00	3.50	ラック	4	電動	0.39KW ×1	1	中間
236	今古賀	西川	左	4.850	内FG	1.00	1.25	1.25					1	中間
237	今古賀3号陸閘	西川	左	4.845	スイングゲート	2.00	0.80	1.60					1	中間
238	今古賀2号陸閘	西川	左	4.996	スイングゲート	2.00	0.80	1.60					1	中間
239	今古賀1号陸閘	西川	左	5.155	スイングゲート	2.00	0.80	1.60					1	中間
240	暗渠	黒川	右	1.000	FG								1	中間
241	暗渠	黒川	右	1.200	FG								1	中間
242	深坂	黒川	右	1.265	FG	1.50	1.25	1.88					1	中間
243	岩崎	黒川	右	1.500	FG	1.25	1.25	1.56					1	中間
244	岩崎第2	黒川	右	1.575	FG	φ0.45		0.16					1	中間
245	黒川	黒川	右	1.710	RG	3.00	2.50	7.50	ラック	4	電動	0.4KW ×1	1	中間
246	梅崎	黒川	左	2.470	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	3	電動	0.26KW ×1	1	中間
247	石園	黒川	左	3.125	RG	2.50	2.25	5.63	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	中間
248	西徳前	穂波川	右	0.935	RG	2.50	2.50	6.25	ラック	3	エンジン	4.0PS ×1	1	飯塚
249	一本松	穂波川	右	1.440	RG	1.75	1.50	2.63	ラック	2	電動	0.2KW ×1	1	飯塚
250	秋松第一樋管	穂波川	右	2.710	SG	φ1.20		1.13	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	飯塚
251	秋松第2	穂波川	右	2.955	SG	2.00	1.75	3.50	ラック	4	電動	? ×1	1	飯塚
252	寿命	穂波川	右	5.850	SG	1.00	1.50	1.50	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	飯塚
253	明星寺川樋門	穂波川	左	1.250	RG	5.45	4.30	23.44	チェーン	15	電動	1.4KW ×3	3	飯塚
254	明星寺川制水ゲート	穂波川	左	1.250	RG	5.45	4.30	23.44	チェーン	15	電動	1.4KW ×1	1	飯塚
255	明星寺川バイパスゲート	穂波川	左	1.250	SG	2.60	2.50	6.50	ラック	3	電動	0.3KW ×1	1	飯塚
256	若菜	穂波川	左	1.860	SG	φ1.20		1.13	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	飯塚
257	若菜排水樋門	穂波川	左	2.320	SG	2.35	2.50	5.88	ラック	5.5	電動	0.75KW ×2	2	飯塚

258	若菜第二排水樋門	穂波川	左	2.480	RG	3.00	2.00	6.00	ラック	4	エンジン	3.5PS ×1	1	飯塚
259	秋松西	穂波川	左	2.480	SG	1.50	1.25	1.88	ラック	2	電動	0.2KW ×1	1	飯塚
260	栗市	穂波川	左	2.900	SG	φ0.80		0.50	ラック	1	手動	ジャッキ ×1	1	飯塚
261	栗市第1	穂波川	左	3.420	RG	2.20	2.00	4.40	ラック	3	電動	0.2KW ×2	2	飯塚
262	太郎丸第3	穂波川	左	4.660	SG	1.70	1.80	3.06	ラック	5	電動	0.4KW ×1	1	飯塚
263	太郎丸	穂波川	左	5.150	SG	1.24	1.25	1.55	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	飯塚
264	倉元	穂波川	左	5.785	RG	2.25	2.25	5.06	ラック	2	エンジン	4.5PS ×1	1	飯塚
265	下新入	犬鳴川	右	1.690	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	宮田
266	篠振第4	犬鳴川	右	2.860	SG	1.00	1.25	1.25	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
267	篠振第3	犬鳴川	右	3.175	SG	1.00	1.25	1.25	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
268	篠振第2	犬鳴川	右	3.425	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	4	電動	0.313KW ×1	1	宮田
269	篠振第1	犬鳴川	右	3.628	SG	1.00	1.25	1.25	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
270	百合野	犬鳴川	右	4.493	SG	2.00	2.00	4.00	ラック	3	エンジン	?	1	宮田
271	粥田第一樋管	犬鳴川	右	4.690	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ジャッキ ×1	1	宮田
272	粥田第二樋管(丸)	犬鳴川	右	4.895	SG	φ1.00		0.79	ラック	2	手動	ジャッキ ×1	1	宮田
273	韮徳第一樋管	犬鳴川	右	5.505	SG	φ0.90		0.64	ラック	1	手動	ジャッキ ×1	1	宮田
274	日吉	犬鳴川	右	6.145	RG	2.50	2.50	6.25	ラック	4	エンジン	3.5PS ×1	1	宮田
275	迎野川排水樋門	犬鳴川	右	6.620	RG	2.00	2.50	5.00	ラック	3	電動	0.44KW ×2	2	宮田
276	磯光	犬鳴川	右	6.860	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
277	上大隈樋門	犬鳴川	右	7.485	RG	2.75	3.00	8.25	ラック	4	電動	0.4KW ×2	2	宮田
278	上大隈第2	犬鳴川	右	8.205	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	宮田
279	本白第2	犬鳴川	右	8.550	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	2	電動	0.28KW ×1	1	宮田
280	本白第1	犬鳴川	右	8.720	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	宮田
281	中島	犬鳴川	右	9.000	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	宮田
282	中島第2	犬鳴川	右	9.175	SG	1.30	1.50	1.95	ラック	2	手動	ジャッキ ×1	1	宮田
283	中島第1樋管	犬鳴川	右	9.465	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ジャッキ ×1	1	宮田
284	暗渠	犬鳴川	右	9.665	FG	φ0.25		0.05					1	宮田
285	所田第1	犬鳴川	右	9.943	RG	1.50	1.75	2.63	ラック	2	電動	0.2KW ×1	1	宮田
286	所田第2	犬鳴川	右	10.287	RG	2.00	2.25	4.50	ラック	2	電動	0.2KW ×1	1	宮田
287	幸乃木第2	犬鳴川	右	10.630	FG	φ0.90		0.64					1	宮田
288	幸乃木第3	犬鳴川	右	10.635	FG	φ1.20		1.13					1	宮田
289	暗渠	犬鳴川	右	10.995	FG	φ0.35		0.10					1	宮田
290	繰舟	犬鳴川	右	11.050	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	2	電動	0.4KW ×1	1	宮田
291	大浦川	犬鳴川	右	11.487	RG	2.50	2.25	5.63	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	宮田
292	原田	犬鳴川	右	12.206	RG	2.50	2.25	5.63	ラック	3	電動	0.43KW ×2	2	宮田
293	金生第1	犬鳴川	右	14.495	RG	2.00	2.25	4.50	ラック	4	電動	0.6KW ×2	2	宮田
294	長田	犬鳴川	左	1.390	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	宮田
295	松ヶ瀬	犬鳴川	左	1.670	SG	2.15	2.30	4.95	ラック	10	電動	0.75KW ×2	2	宮田
296	下新入樋管	犬鳴川	左	2.245	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
297	上新入樋管(丸)	犬鳴川	左	2.340	SG	φ1.10		0.95	ラック	2	手動	ジャッキ ×1	1	宮田
298	上新入第二	犬鳴川	左	2.670	RG	2.50	2.50	6.25	ラック	4	電動	0.32KW ×1	1	宮田
299	石丸	犬鳴川	左	2.875	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	3	電動	0.26KW ×1	1	宮田
300	夏峰	犬鳴川	左	3.005	SG	1.80	2.00	3.60	ラック	7.5	電動	0.6KW ×1	1	宮田
301	下口第4	犬鳴川	左	3.500	SG	1.30	1.30	1.69	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田

302	下口第3	犬鳴川	左	4.065	SG	φ0.90	0.64	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
303	下口第2	犬鳴川	左	4.330	SG	φ0.60	0.28	ラック	1	手動	ジャッキ ×1	1	宮田
304	下口第1	犬鳴川	左	4.750	SG	1.10	1.10	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	宮田
305	竜徳第6	犬鳴川	左	4.870	FG	φ0.90	0.64					1	宮田
306	竜徳第2	犬鳴川	左	5.165	SG	φ0.60	0.28	ラック	1	手動	ジャッキ ×1	1	宮田
307	竜徳第3	犬鳴川	左	5.410	SG	1.50	1.50	ラック	4	電動	0.4KW ×1	1	宮田
308	竜徳排水樋門	犬鳴川	左	5.805	SG	2.20	2.20	ラック	7.5	電動	0.6KW ×2	2	宮田
309	竜徳第四樋管	犬鳴川	左	6.485	SG	1.25	1.25	ラック	3	電動	0.6KW ×1	1	宮田
310	本城第1	犬鳴川	左	7.490	RG	2.00	2.25	ラック	3	エンジン?		1	宮田
311	本城第2	犬鳴川	左	8.200	SG	2.00	1.75	ラック	5	電動	0.4KW ×1	1	宮田
312	本城第3	犬鳴川	左	8.600	RG	2.75	2.75	ラック	4	電動	0.4KW ×1	1	宮田
313	太蔵第8	犬鳴川	左	8.810	FG	φ0.45	0.16					1	宮田
314	太蔵	犬鳴川	左	8.895	SG	1.25	1.25	ラック	3	電動	0.4KW ×1	1	宮田
315	太蔵第7	犬鳴川	左	9.030	SG	φ0.70	0.38	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
316	太蔵第6樋管	犬鳴川	左	9.165	FG	φ0.60	0.28					1	宮田
317	太蔵第5樋管	犬鳴川	左	9.225	FG	φ0.60	0.28					1	宮田
318	太蔵第4	犬鳴川	左	9.270	FG	φ0.60	0.28					1	宮田
319	太蔵第3	犬鳴川	左	9.317	FG	φ0.60	0.28					1	宮田
320	太蔵第2樋管	犬鳴川	左	9.355	FG	0.90	0.90					1	宮田
321	太蔵第1樋管	犬鳴川	左	9.473	FG	0.60	0.75					1	宮田
322	長井鶴	犬鳴川	左	10.320	SG	1.75	1.50	ラック	5	電動	0.71KW ×1	1	宮田
323	幸乃木第4	犬鳴川	左	10.670	FG	φ0.90	0.64					1	宮田
324	芹田第2	犬鳴川	左	11.100	SG	1.20	1.20	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	宮田
325	長井鶴	犬鳴川	左	11.415	FG	1.20	1.20					1	宮田
326	金丸樋門	犬鳴川	左	12.500	RG	2.80	2.30	ラック	3	電動	0.28KW ×1	2	宮田
327	暗渠	犬鳴川	左	13.520	FG	φ0.30	0.07					1	宮田
328	黒目	犬鳴川	左	13.660	RG	1.75	1.50	ラック	2	電動	0.2KW ×2	2	宮田
329	高野	犬鳴川	左	14.780	SG	1.50	1.00	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
330	浮洲	八木山	右	0.065	FG	φ0.60	0.28					1	宮田
331	浮洲	八木山	右	0.140	SG	φ0.80	0.50	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
332	弁鳥樋管	八木山	右	0.223	SG	φ0.60	0.28	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
333	桐野	八木山	右	0.420	RG	1.80	1.80	ラック	2	電動	0.2KW ×1	1	宮田
334	桐野第3	八木山	右	1.130	SG	1.75	1.75	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	宮田
335	暗渠	八木山	右	2.530	FG	φ0.60	0.28					1	宮田
336	脇野第2	八木山	右	2.745	FG	φ0.60	0.28					1	宮田
337	暗渠	八木山	右	2.850	FG	φ0.20	0.03					1	宮田
338	中島第3	八木山	左	0.105	FG	φ0.60	0.28					1	宮田
339	梨元	八木山	左	0.220	SG	φ0.60	0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	宮田
340	生見排水樋門	八木山	左	0.555	RG	2.30	2.50	ラック	3	電動	0.28KW ×2	2	宮田
341	生見第2	八木山	左	1.050	SG	φ0.90	0.64	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	宮田
342	生見第1	八木山	左	1.460	SG	1.30	1.30	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	宮田
343	暗渠	八木山	左	2.810	FG	φ0.45	0.16					1	宮田
344	脇野第3	八木山	左	2.875	FG	1.00	0.80					1	宮田
345	下境第1	彦山川	右	0.495	SG	φ0.45	0.16	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	直方

346	下境第2	彦山川	右	0.905	RG	2.00	2.00	4.00	ラック	3	エンジン	3.5PS ×1	1	直方
347	鋤木田	彦山川	右	4.120	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	直方
348	鋤木田第2	彦山川	右	4.670	RG	2.25	2.50	5.63	ラック	4	電動	0.39KW ×1	1	直方
349	北田	彦山川	右	5.185	RG	3.00	2.75	8.25	ラック	6	エンジン	3.5PS ×1	1	直方
350	上野樋管	彦山川	右	5.400	SG	1.25	1.05	1.31	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	直方
351	山崎	彦山川	右	5.945	RG	2.30	1.70	3.91	ラック	3	エンジン	?	1	直方
352	迫	彦山川	右	6.955	RG	2.50	2.00	5.00	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	田川
353	弁城第2	彦山川	右	7.420	RG	2.00	2.00	4.00	ラック	3	エンジン	3.0PS ×1	1	田川
354	弁城1号	彦山川	右	7.715	SG	φ0.90		0.64	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
355	方城第一	彦山川	右	7.875	FG	0.60	0.60	0.36					1	田川
356	方城第2	彦山川	右	7.955	FG	2.00	2.00	4.00					1	田川
357	方城第5	彦山川	右	9.185	RG	1.50	1.50	2.25	ラック	2	電動	0.2KW ×1	1	田川
358	方城	彦山川	右	9.375	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	2	電動	0.2KW ×1	1	田川
359	白髪排水樋門	彦山川	右	10.265	RG	2.50	2.50	6.25	ラック	3	エンジン	3.5PS ×1	2	田川
360	糠右岸	彦山川	右	13.220	SG	1.40	1.70	2.38	ラック	3	手動	ジャッキ ×1	1	田川
361	伊田右岸第1陸閘	彦山川	右	13.715	スイングゲート	1.00	0.70	0.70					1	田川
362	川端第1	彦山川	右	13.720	FG	φ0.30		0.07					1	田川
363	川端第2	彦山川	右	13.760	SG	1.00	0.70	0.70	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
364	伊田右岸第2陸閘	彦山川	右	13.815	スイングゲート	2.74	1.15	3.15					1	田川
365	伊田右岸第3陸閘	彦山川	右	13.865	スイングゲート	1.00	0.70	0.70					1	田川
366	川端第3	彦山川	右	13.880	SG	1.41	1.50	2.12	ラック	2	手動	ハンドル ×2	2	田川
367	伊田右岸第4陸閘	彦山川	右	13.920	スイングゲート	1.20	0.70	0.84					1	田川
368	番田橋上流右岸陸閘	彦山川	右	14.050	スイングゲート	4.70	0.76	3.57					1	田川
369	糠堰陸閘門扉	彦山川	右	14.290	横引ゲート	6.20	0.54	3.35	ホーダルクイーン	0.3	手動	ハンドル ×1	1	田川
370	伊田右岸第5陸閘	彦山川	右	14.290	横引ゲート	1.10	1.10	1.21					1	田川
371	伊田右岸第6陸閘	彦山川	右	14.380	スイングゲート	0.80	1.15	0.92					1	田川
372	伊田右岸第7陸閘	彦山川	右	14.425	スイングゲート	0.80	1.15	0.92					1	田川
373	古賀町第1	彦山川	右	14.445	SG	φ0.30		0.07	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
374	伊田右岸第8陸閘	彦山川	右	14.455	スイングゲート	0.80	1.15	0.92					1	田川
375	伊田右岸第9陸閘	彦山川	右	14.620	スイングゲート	0.80	1.15	0.92					1	田川
376	古賀町第3	彦山川	右	14.670	SG	φ0.30		0.07	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
377	馬場樋管	彦山川	右	14.770	RG	2.50	2.25	5.63	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	田川
378	伊田右岸第10陸閘	彦山川	右	14.780	横引ゲート	1.20	0.83	1.00					1	田川
379	馬場第1	彦山川	右	14.840	SG	φ0.30		0.07	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
380	古賀	彦山川	右	14.935	SG	φ0.30		0.07	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
381	伊田右岸第11陸閘	彦山川	右	15.020	スイングゲート	0.80	1.15	0.92					1	田川
382	馬場第3	彦山川	右	15.085	SG	φ0.30		0.07	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
383	伊田右岸第12陸閘	彦山川	右	15.290	スイングゲート	0.80	0.95	0.76					1	田川
384	馬場第4	彦山川	右	15.375	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
385	経塚右岸	彦山川	右	15.565	RG	2.50	2.25	5.63	ラック	5	電動	0.43KW ×1	1	田川
386	河原第一	彦山川	右	15.695	RG	3.50	3.70	12.95	ラック	3	エンジン	3.5PS ×1	2	田川
387	川原第二号	彦山川	右	16.050	SG	φ0.90		0.64	ラック	1	手動	ジャッキ ×1	1	田川
388	下今任第一	彦山川	右	16.635	RG	2.00	2.00	4.00	ラック	3	エンジン	3.8PS ×1	1	田川
389	下今任	彦山川	右	16.950	RG	2.00	2.00	4.00	ラック	3	エンジン	4.5PS ×1	1	田川

390	今任	彦山川	右	18.255	SG	1.70	1.70	2.89	ラック	3	手動	ハンドル ×1	1	田川
391	上今任	彦山川	右	18.582	SG	1.50	1.70	2.55	ラック	3	手動	ハンドル ×1	1	田川
392	柿原第1	彦山川	右	19.425	SG	1.70	1.60	2.72	ラック	5	電動	0.71KW ×1	1	田川
393	梅田第2	彦山川	右	20.140	FG	0.95	0.85	0.81					1	田川
394	大行事第2	彦山川	右	20.810	FG	φ0.30		0.07					1	田川
395	梅田樋管	彦山川	右	20.910	SG	1.00	1.08	1.08	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	田川
396	伊原第1	彦山川	右	21.555	RG	2.50	2.00	5.00	ラック	4	エンジン	4.5PS ×1	2	田川
397	伊原第2	彦山川	右	21.650	RG	2.50	2.50	6.25	ラック	3	エンジン	4.0PS ×1	1	田川
398	岩ヶ鼻	彦山川	右	22.275	SG	1.12	1.31	1.47	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	田川
399	岩瀬右岸第1	彦山川	右	23.690	FG	φ0.80		0.50					1	田川
400	岩瀬右岸第2	彦山川	右	23.835	FG	φ0.50		0.20					1	田川
401	岩瀬右岸第1	彦山川	右	24.500	SG	2.00	2.00	4.00	ラック	4	電動	0.4KW ×1	1	田川
402	庄第1陸閘	彦山川	右	24.535	横引ゲート	2.01	0.75	1.51					1	田川
403	庄第2陸閘	彦山川	右	24.685	スイングゲート	4.00	0.50	2.00					1	田川
404	庄第3陸閘	彦山川	右	24.865	横引ゲート	2.00	0.80	1.60					1	田川
405	庄地区右岸下流陸閘	彦山川	右	25.040	スイングゲート	0.90	0.86	0.77					1	田川
406	庄第4陸閘	彦山川	右	25.095	スイングゲート	1.00	0.95	0.95					1	田川
407	庄地区右岸上流陸閘	彦山川	右	25.175	スイングゲート	0.90	0.86	0.77					1	田川
408	中鶴	彦山川	右	25.945	FG	0.60	0.60	0.36					1	田川
409	野田	彦山川	右	26.455	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	田川
410	野田排水一号樋管	彦山川	右	26.890	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
411	野田排水二号樋管	彦山川	右	27.055	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
412	野田第3号	彦山川	右	27.200	フロート	1.40	1.60	2.24	油圧	2	手動		1	田川
413	灰田2号	彦山川	右	27.690	SG	1.50	1.50	0.64	ラック	2	電動	0.6KW ×1	1	田川
414	灰田用排水樋管	彦山川	右	27.940	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	田川
415	灰田第1	彦山川	右	28.405	RG	2.10	1.50	3.15	ラック	2	エンジン	3.0PS ×1	1	田川
416	灰田右岸第4	彦山川	右	28.485	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	2	電動	0.28KW ×1	1	田川
417	灰田第2	彦山川	右	28.640	SG	φ0.90		0.64	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
418	灰田第3	彦山川	右	29.030	SG	2.50	1.50	3.75	ラック	4	エンジン	3.0PS ×1	1	田川
419	本村	彦山川	右	29.800	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	田川
420	本村第1	彦山川	右	29.920	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
421	本村第2	彦山川	右	30.180	SG	1.00	1.05	1.05	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
422	溝堀第3	彦山川	左	0.832	SG	φ0.45		0.16	ラック	1	手動	シャッキ	1	直方
423	下境樋管	彦山川	左	1.020	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	直方
424	溝堀第4	彦山川	左	1.140	SG	φ0.45		0.16	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	直方
425	溝堀第5	彦山川	左	1.215	SG	φ0.50		0.20	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	直方
426	溝堀第6	彦山川	左	1.325	SG	φ0.40		0.13	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	直方
427	猿田第1	彦山川	左	1.655	SG	0.60	0.80	0.48	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	直方
428	猿田第2	彦山川	左	1.806	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	直方
429	川端排水樋管	彦山川	左	2.000	RG	2.00	1.70	3.40	スピンドル	?	電動	1.5KW ×2	2	直方
430	川端排水機場樋管(吐出)	彦山川	左	2.020	RG	2.00	2.00	4.00	スピンドル	?	電動	1.5KW ×1	1	直方
431	川端切替扉	彦山川	左	2.146	RG	2.00	2.00	4.00	ラック	5	電動	0.4KW ×1	1	直方
432	中泉第1	彦山川	左	2.146	RG	1.00	1.25	1.25	ラック	3	電動	0.4KW ×1	1	直方
433	中泉第2	彦山川	左	2.535	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	5	電動	0.71KW ×1	1	直方

434	中泉	彦山川	左	2.940	SG	φ0.60	0.28	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	直方
435	草葉樋門	彦山川	左	3.600	RG	2.00	2.43	ラック	3	エンジン	4.5PS ×2	2	直方
436	竹が鼻	彦山川	左	4.710	SG	1.50	1.75	ラック	4	電動	0.4KW ×1	1	直方
437	市場樋門	彦山川	左	5.765	RG	2.57	4.00	ラック	6	エンジン	6.0PS ×2	2	直方
438	赤池第一	彦山川	左	6.275	RG	3.40	3.50	ラック	6	エンジン	3.5PS ×1	1	直方
439	赤池第二	彦山川	左	6.910	RG	2.50	2.50	ラック	4	エンジン	4.5PS ×1	1	直方
440	宝見	彦山川	左	7.535	SG	1.30	1.00	ラック	2	手動	ジャッキ ×1	1	田川
441	金田一号	彦山川	左	8.105	SG	φ0.90		ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	田川
442	龜の甲	彦山川	左	8.670	SG	φ0.90		ラック	2	手動	ジャッキ ×1	1	田川
443	矢久保第1	彦山川	左	9.020	SG	1.25	1.50	ラック	4	電動	0.57KW ×1	1	田川
444	矢久保	彦山川	左	9.340	SG	1.00	1.00	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	田川
445	糶	彦山川	左	10.520	RG	2.00	2.00	ラック	2	エンジン	5.0PS ×1	1	田川
446	糶	彦山川	左	10.860	RG	3.50	3.00	ラック	3	エンジン	? ×1	1	田川
447	糶左岸第3	彦山川	左	11.200	SG	1.25	1.25	ラック	3	電動	0.26KW ×1	1	田川
448	長浦	彦山川	左	12.223	RG	2.50	2.25	ラック	4	エンジン	4.5PS ×1	1	田川
449	長浦第1	彦山川	左	12.550	SG	1.25	1.00	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	田川
450	長浦第2	彦山川	左	12.790	RG	2.75	2.75	ラック	6	電動	0.54KW ×1	1	田川
451	下伊田	彦山川	左	13.045	SG	1.25	1.25	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	田川
452	伊田左岸第2陸閘	彦山川	左	13.420	スイングゲート	2.50	0.90					1	田川
453	伊田左岸第3陸閘	彦山川	左	13.590	スイングゲート	2.70	0.75					1	田川
454	伊田第二	彦山川	左	13.625	RG	2.00	2.00	ラック	4	エンジン	4.5PS ×1	1	田川
455	伊田左岸第4陸閘	彦山川	左	13.700	スイングゲート	0.80	1.20					1	田川
456	伊田左岸第5陸閘	彦山川	左	13.747	スイングゲート	3.00	1.50					1	田川
457	伊田左岸第6陸閘	彦山川	左	13.755	スイングゲート	0.80	1.50					1	田川
458	春口第2	彦山川	左	13.880	FG	φ0.60						1	田川
459	番田樋管	彦山川	左	13.940	SG	1.00	1.10	ラック	1	手動	ハンドル ×1	1	田川
460	伊田左岸第7陸閘	彦山川	左	13.950	スイングゲート	0.80	1.48					1	田川
461	清水樋門	彦山川	左	14.020	RG	2.35	2.50	ラック	3	電動	0.28KW ×2	2	田川
462	伊田左岸第8陸閘	彦山川	左	14.075	スイングゲート	4.60	1.42					1	田川
463	魚町第1	彦山川	左	14.200	FG	1.50	1.45					1	田川
464	伊田左岸第9陸閘	彦山川	左	14.300	スイングゲート	1.10	0.82					1	田川
465	魚町第2	彦山川	左	14.320	FG	φ0.45						1	田川
466	伊田左岸第10陸閘	彦山川	左	14.370	スイングゲート	1.00	0.75					1	田川
467	魚町第3	彦山川	左	14.390	FG	φ0.60						1	田川
468	伊田左岸第11陸閘	彦山川	左	14.470	スイングゲート	1.00	0.75					1	田川
469	鎮西	彦山川	左	14.985	FG	φ0.70						1	田川
470	経塚	彦山川	左	15.150	SG	1.50	1.50	ラック	3	電動	1.15KW ×1	1	田川
471	経塚第2	彦山川	左	15.545	RG	1.50	1.70	ラック	2	電動	0.2KW ×1	1	田川
472	経塚第3	彦山川	左	15.785	SG	1.10	1.20	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	田川
473	伊加利第1	彦山川	左	15.930	SG	1.00	1.25	ラック	2	手動	ハンドル ×1	1	田川
474	伊加利第2	彦山川	左	16.100	RG	2.20	2.20	ラック	3	エンジン	4.5PS ×1	1	田川
475	伊加利第3	彦山川	左	16.410	FG	φ0.90						1	田川
476	伊加利第4	彦山川	左	16.664	FG	2.00	2.00					2	田川
477	向田	彦山川	左	18.275	SG	1.80	2.00	ラック	6	電動	0.54KW ×1	1	田川

478	安永	彦山川	左	18.720	RG	2.25	2.50	5.63	ラック	3	電動	0.44KW × 2	2	田川
479	島台	彦山川	左	19.410	RG	2.50	2.50	6.25	ラック	4	エンジン	?	1	田川
480	灰乃木第1	彦山川	左	20.380	SG	1.40	1.50	2.10	ラック	2	電動	0.6KW × 1	1	田川
481	灰乃木第2	彦山川	左	20.880	SG	1.10	1.50	1.65	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	田川
482	大行事	彦山川	左	21.205	SG	1.50	1.70	2.55	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	田川
483	元松	彦山川	左	22.350	SG	φ1.00		0.79	ラック	3	手動	ハンドル × 1	1	田川
484	新城	彦山川	左	23.162	RG	2.25	2.20	4.95	ラック	3	電動	0.26KW × 2	2	田川
485	岩瀬	彦山川	左	23.660	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	田川
486	岩瀬左岸第2	彦山川	左	24.155	SG	0.90	1.10	0.99	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	田川
487	庄第1	彦山川	左	24.645	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	3	電動	?	1	田川
488	庄第5陸閘	彦山川	左	24.650	横引ゲート	2.00	0.75	1.50					1	田川
489	庄地区左岸陸閘	彦山川	左	24.700	スイングゲート	1.00	0.85	0.85					1	田川
490	庄第2	彦山川	左	24.759	FG	φ0.60		0.28					1	田川
491	庄	彦山川	左	24.820	SG	φ0.80		0.50	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	田川
492	上庄第1	彦山川	左	24.975	FG	0.45	0.45	0.20					1	田川
493	上庄第2	彦山川	左	25.000	FG	φ0.45		0.16					1	田川
494	上庄第3	彦山川	左	25.047	FG	0.45	0.45	0.20					1	田川
495	上庄第4	彦山川	左	25.085	FG	0.60	0.60	0.36					1	田川
496	庄第6陸閘	彦山川	左	25.110	スイングゲート	1.00	0.85	0.85					1	田川
497	中鶴地区左岸下流陸閘	彦山川	左	25.900	スイングゲート	1.00	0.85	0.85					1	田川
498	中鶴地区左岸上流陸閘	彦山川	左	25.930	スイングゲート	1.00	0.85	0.85					1	田川
499	中河原	彦山川	左	26.045	FG	φ0.90		0.64					1	田川
500	池田	彦山川	左	26.235	SG	1.20	1.30	1.56	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	田川
501	野田第2	彦山川	左	26.655	SG	1.75	1.50	2.63	ラック		手動	× 1	1	田川
502	灰田左岸第3	彦山川	左	27.075	SG	φ0.90		0.64	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	田川
503	灰田左岸第一	彦山川	左	27.350	SG	1.50	1.50	2.25	ラック	2	電動	0.28KW × 1	1	田川
504	灰田左岸第2	彦山川	左	27.450	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	田川
505	灰田左岸第4	彦山川	左	27.850	SG	φ1.20		1.13	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	田川
506	灰田左岸第5樋管	彦山川	左	27.970	SG	1.25	1.25	1.56	ラック	3	電動	0.28KW × 1	1	田川
507	柳田第一号樋管	彦山川	左	29.515	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ジャッキ	1	田川
508	柳田第二号樋管	彦山川	左	29.635	SG	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	田川
509	柳田第5	彦山川	左	29.780	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	田川
510	暗渠(柳田第6)	彦山川	左	29.900	FG	φ0.30		0.07					1	田川
511	柳田第3	彦山川	左	29.960	FG	φ0.80		0.50					1	田川
512	柳田第4	彦山川	左	29.985	FG	1.00	0.90	0.90					1	田川
513	柳原第1	彦山川	左	30.020	フロ-ライクG	2.00	2.00	4.00	油圧		電動	0.75KW × 1	1	田川
514	柳原第2	彦山川	左	30.503	フロ-ライクG	2.00	2.00	4.00	油圧		手動	× 1	1	田川
515	落合	彦山川	左	31.661	RG	1.50	1.25	1.88	ラック	2	手動	ハンドル × 1	1	田川
516	裏師	彦山川	左	31.760	SG	1.00	1.00	1.00	ラック	1	手動	ハンドル × 1	1	田川
517	伊田右岸第1陸閘	彦山川	右	13.715	SG	1.00	1.00	1.0					1	田川
518	伊田右岸第2陸閘	彦山川	右	13.815	SG	3.00	1.49	4.5					1	田川
519	伊田右岸第3陸閘	彦山川	右	13.865	SG	1.00	1.10	1.1					1	田川
520	龜の甲排水樋管	彦山川	左	8.670	FG	φ0.90		0.6					1	田川
521	柳田第一号樋管	彦山川	左	29.515	FG	φ0.60		0.3					1	田川

522	金田第2	中元寺川	右	SG	0.515	1.75	2.00	3.50	ラック	7.5	電動	0.6KW ×1	1	田川
523	金田第3	中元寺川	右	RG	0.616	1.00	1.00	1.00	ラック	2	電動	?	1	田川
524	柿木	中元寺川	右	SG	1.220	φ0.90		0.64	ラック	1	手動	ジャッキ	1	田川
525	黒尾	中元寺川	右	SG	1.600	φ0.60		0.28	ラック	2	手動	ハンドル	1	田川
526	堀川	中元寺川	右	RG	1.800	2.02	2.02	4.08	ラック	3	電動	0.28KW ×1	1	田川
527	堀川第2	中元寺川	右	SG	1.830	1.00	1.00	1.00	ラック	3	手動	ハンドル	1	田川
528	西金田	中元寺川	右	FG	2.245	φ0.60		0.28					1	田川
529	大熊	中元寺川	右	FG	2.920	1.75	1.50	2.63					1	田川
530	松山	中元寺川	右	SG	3.580	φ0.90		0.64	ラック	2	手動	ジャッキ	1	田川
531	桃山	中元寺川	右	RG	3.875	2.00	2.00	4.00	ラック	3	エンジン	3.8PS ×1	1	田川
532	宮床	中元寺川	右	FG	4.445	φ0.90		0.64					1	田川
533	宮床第2	中元寺川	右	FG	4.865	φ0.60		0.28					1	田川
534	宮床第3	中元寺川	右	FG	4.895	0.70	1.00	0.70					1	田川
535	糸田第1	中元寺川	右	RG	5.040	2.00	2.50	5.00	ラック	3	エンジン	3.5PS ×1	2	田川
536	暗渠	中元寺川	右	FG	5.900								1	田川
537	川宮	中元寺川	右	RG	6.325	2.25	2.25	5.06	ラック	2	エンジン	?	1	田川
538	春日	中元寺川	右	SG	7.410	1.25	1.25	1.56	ラック	2	手動	ハンドル	1	田川
539	春日第3	中元寺川	右	SG	7.500	1.00	1.00	1.00	ラック	2	手動	ハンドル	1	田川
540	宮尾川	中元寺川	右	RG	7.624	2.00	2.00	4.00	ラック	3	電動	0.26KW ×1	1	田川
541	奈良	中元寺川	右	FG	7.705	φ0.60		0.28					1	田川
542	川崎第1号	中元寺川	右	SG	8.445	1.50	1.50	2.25	ラック	3	電動	0.6KW ×1	1	田川
543	川崎第二	中元寺川	右	SG	8.795	2.25	2.25	5.06	ラック	4.5	エンジン	4.5PS ×1	1	田川
544	岩淵	中元寺川	左	SG	0.480	1.50	1.50	2.25	ラック	3	電動	0.3KW ×1	1	田川
545	暗渠	中元寺川	左	FG	0.750								1	田川
546	暗渠	中元寺川	左	FG	0.845	φ0.30		0.07					1	田川
547	人見坂	中元寺川	左	SG	0.980	1.80	1.80	3.24	ラック	3	エンジン	3.0PS ×1	1	田川
548	神崎	中元寺川	左	SG	1.235	1.80	1.80	3.24	ラック	4	電動	0.39KW ×1	1	田川
549	神崎第2	中元寺川	左	SG	1.462	1.00	1.00	1.00	ラック	1	手動	ハンドル	1	田川
550	福丸1号	中元寺川	左	SG	2.015	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ジャッキ	1	田川
551	福丸2号	中元寺川	左	SG	2.171	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ジャッキ	1	田川
552	垣田	中元寺川	左	SG	2.300	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル	1	田川
553	福丸	中元寺川	左	SG	2.450	φ1.20		1.13	ラック	2	手動	ハンドル	1	田川
554	福丸第5	中元寺川	左	SG	2.575	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ハンドル	1	田川
555	城尾	中元寺川	左	SG	2.685	φ1.00		0.79	ラック	2	手動	ハンドル	1	田川
556	稗田第1号	中元寺川	左	SG	3.005	φ1.10		0.95	ラック	2	手動	ハンドル	1	田川
557	稗田第2号	中元寺川	左	SG	3.110	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ジャッキ	1	田川
558	稗田第3号	中元寺川	左	SG	3.210	φ0.60		0.28	ラック	1	手動	ジャッキ	1	田川
559	打越	中元寺川	左	SG	3.510	1.75	1.76	3.08	ラック	3	エンジン	3.0PS ×1	1	田川
560	暗渠 No.1	中元寺川	左	FG	4.275	φ0.30		0.07					1	田川
561	暗渠 No.2	中元寺川	左	FG	4.300	φ0.30		0.07					1	田川
562	暗渠 No.3	中元寺川	左	FG	4.320	φ0.30		0.07					1	田川
563	暗渠 No.4	中元寺川	左	FG	4.340	φ0.30		0.07					1	田川
564	暗渠 No.5	中元寺川	左	FG	4.355	φ0.20		0.03					1	田川
565	暗渠 No.6	中元寺川	左	FG	4.370	φ0.20		0.03					1	田川

