

扱い	テレビ・ラジオ	緊急
	新聞	緊急

遠賀川水系笹尾川排水機場の 故障修理完了について

平成22年 8月 9日
国土交通省遠賀川河川事務所

概要

平成22年7月13日に遠賀川河川事務所が管理する笹尾川排水機場（遠賀川右岸12k600付近：北九州市八幡西区楠北1丁目）において、ポンプ2台（排水量毎秒10m³×2台）のうち1台のポンプのエンジンに故障が発生していましたが、本日、修理が完了し試運転で問題なく稼働できることを確認しました。

故障はクランク軸と軸受メタルの焼き付きによるものであったため、同部品の交換を行いました。今後は更なる原因究明を行い再発防止に万全を尽くして参ります。

また、緊急措置として配備していましたが排水ポンプ車については修理完了とともに所属事務所（宮崎河川事務所等）の基地へ返納予定です。

【問い合わせ先】

国土交通省 遠賀川河川事務所 （技術副所長）山口、（管理課長）篠原、
（機械係長）井手

TEL 0949-22-1830
国土交通省 遠賀川河川事務所 中間出張所（所長）柏木、（係長）村岡
TEL 093-245-0154

○北九州市政記者室

発表先

経過

時刻	内 容	備考
7月13日		
4:20	・笹尾川排水機場の2号ポンプの運転を開始	
9:35	・笹尾川排水機場の1号ポンプの運転を開始	
10:30	・2号ポンプのエンジン潤滑油の油圧低下を確認 ・2号ポンプの運転を停止 ・操作人から遠賀川河川事務所へ連絡	
11:25	・点検メーカーを現地に派遣 ・2号ポンプ運転点検にて異音と振動を確認	
12:15	・エンジンピストン周辺の不具合を確認	
13:40	・エンジンメーカーを現地に派遣 ・振動、異音原因に対する点検(分解)を開始	
20:30	・引き続き、詳細点検を実施する必要があることを確認	
21:37	・2号ポンプの代替として排水ポンプ車到着(全3台中1台目) ・緊急修繕工事に着手	
7月14日		
4:35	・排水ポンプ車運転開始(全3台中1台目)	
16:30	・詳細点検が完了	
20:00	・エンジン修繕対応方針(損傷部品の再使用は危険なため、中古部品にて交換を行う)を決定	
23:30	・1号ポンプの運転を停止	
7月27日	・緊急修繕工事現地作業開始	
8月9日	・エンジン修理及び2号ポンプ試運転完了	