

令和4年9月19日
国土交通省九州地方整備局
遠賀川河川事務所
4時00分発表

北小川排水機場の不具合について

九州地方整備局 遠賀川河川事務所で管理している、北小川排水機場について不具合が発生し、現在復旧に努めています。
詳細については、点検確認中です。

[北小川排水機場]

施設場所：福岡県直方市日吉町地先
遠賀川 左岸 18/040
発生日時：9月18日 22:30頃
排水能力：2.15m³/秒×2台中の1台
事象：エンジンの不始動

[問い合わせ先]

九州地方整備局	遠賀川河川事務所
技術副所長	田島 二仁 (内線 205)
施設管理課長	福島 研一郎 (内線 391)
電話(代表)	0949-22-1830