



令和4年9月22日
国土交通省九州地方整備局
遠賀川河川事務所
10時00分発表

北小川排水機場 故障復旧完了（第2報）

北小川排水機場は、2台あるポンプのうち、1号ポンプの駆動用エンジンに不具合が9月18日に発生し、ポンプによる排水運転ができないう状態となっておりました。

このたび、9月20日に1号ポンプ駆動用エンジンの修理が完了し、試運転によりエンジンの動作確認ができたことをお知らせします。

〔北小川排水機場〕

設置場所：福岡県直方市日吉町地先

遠賀川 左岸 18k040付近

不具合発生日時：9月18日 22時30分頃

排水能力：2.15 m³/秒・台×2台=4.3 m³/秒

〔問い合わせ先〕

九州地方整備局

遠賀川河川事務所

技術副所長

田島 二仁 (内線 205)

施設管理課長

福島 研一郎 (内線 391)

電話(代表)

0949-22-1830