

令和5年7月10日
国土交通省九州地方整備局
遠賀川河川事務所
9時30分発表

川端排水機場の不具合について

九州地方整備局 遠賀川河川事務所が管理している、川端排水機場について、不具合が発生し、2号ポンプが停止しています。
故障原因及び復旧の目処について現在調査中です。
緊急措置として、当事務所が保有している排水ポンプ車2台（排水量 $1\text{ m}^3/\text{秒} \times 2\text{台}$ ）を派遣し排水対応中です。

〔川端排水機場〕

設置場所：福岡県直方市下境地先

彦山川 左岸 2k020付近

不具合発生日時：7月10日 2時30分頃

排水能力： $4\text{ m}^3/\text{秒} \cdot \text{台} \times 2\text{台} = 8\text{ m}^3/\text{秒}$

事象：ポンプ稼働不可

〔問い合わせ先〕

九州地方整備局	遠賀川河川事務所
総括保全対策官	久保田 孝行（内線 308）
施設管理課長	福島 研一郎（内線 391）
電話（代表）	0949-22-1830