

## 記者発表資料

扱い	テレビ・ラジオ	緊急
	新聞	緊急

# 遠賀川水系笹尾川排水機場の 故障について

平成22年 7月13日  
国土交通省遠賀川河川事務所

### 概要

本日、遠賀川河川事務所が管理する笹尾川排水機場（遠賀川右岸12k600付近：北九州市八幡西区楠北1丁目）のポンプ2台（排水量毎秒 $10\text{m}^3 \times 2$ 台）のうち1台のポンプが稼働しなくなり、調査したところエンジンの故障が確認されました。故障原因や復旧の目途については現在調査中です。

明日未明から大雨が予想されるため、緊急措置として、九州地方整備局管内に保有する排水ポンプ車を宮崎河川国道事務所等から現地に3台（毎秒 $0.3\text{m}^3 \times 2$ 台、毎秒 $2.5\text{m}^3 \times 1$ 台）派遣要請し、13日24時頃には現地に到着する見込みです。なお、併せて洪水時の河川巡視など監視体制の強化を図るとともに、八幡西区と連絡を密にとってまいります。

### 【問い合わせ先】

国土交通省 遠賀川河川事務所（技術副所長）山口、（管理課長）篠原  
TEL 0949-22-1830  
国土交通省 遠賀川河川事務所 中間出張所（所長）柏木、（係長）村岡  
TEL 093-245-0154

○北九州市政記者室

発表先

## 経過

時刻	内 容	備考
7月13日		
4:20	・笹尾川排水機場の2号ポンプの運転を開始	
9:35	・笹尾川排水機場の1号ポンプの運転を開始	
10:30	・2号ポンプのエンジン潤滑油の油圧低下を確認 ・2号ポンプの運転を停止 ・操作人から遠賀川河川事務所へ連絡	
11:25	・点検メーカーを現地に派遣 ・2号ポンプ運転点検にて異音と振動を確認	
12:15	・エンジンピストン周辺の不具合を確認	
13:40	・エンジンメーカーを現地に派遣 ・振動、異音原因に対する点検(分解)を開始	
20:30	・引き続き、詳細点検を実施する必要があることを確認	