

【相談内容】

No50.橋面防水における舗装版撤去について

- ①小型切削機での設計と舗装版撤去（人力）での設計を比較し安価な方の設計を採用するのが妥当か？
- ②他に橋梁舗装版撤去について適用可能な歩掛があるのか助言を頂きたい。
- ③障害「有り」にすれば人力での施工と考えてよいか？

【助言内容】

- ①どちらの歩掛を採用するかにあたっては、舗装下にある床板等への影響を含めた発注者が求める施工品質や、施工工程上などの現場における制約条件及び、トータルコスト（舗装版撤去＋ α （交通規制に伴う誘導員等））等を鑑みて判断することが望ましい。
- ②土木工事標準積算基準書については、中型または、小型の切削機を活用した路面切削工の歩掛はない。
- ③障害「有り」にすれば「人力による施工」となる。