

記者発表資料（第2報）

平成26年9月8日 10時45分発表

配布先

本誌の投げ込みを持って解禁

番匠川橋工事によるJR架線接触に伴う
JR復旧について

標記の概要は以下のとおりです。

東九州道建設工事架線接触に伴い、平成26年9月8日8時26分から日豊本線佐伯駅～延岡駅間上下線が不通になっていましたが、10時13分より徐行運転で上下線とも再開いたしました。

1. 発生日時：平成26年9月8日8時26分頃
2. 発生場所：JR九州 日豊本線 上岡駅（佐伯大字上岡）から直見駅（佐伯市直川大字下直見）間
3. 事故状況：建設機械（ユニック）がブームを収納せずに移動した際、現場近接のJR架線に接触した。
4. 被害：人的被害なし、物的被害は架線接触による停電。
5. 復旧状況：10時13分より徐行運転により再開

お問い合わせ先：

国土交通省 佐伯河川国道事務所 道路副所長 浅井 博海(あさい ひろみ)
工務課長 長友 浩信(ながとも ひろのぶ)

TEL 0972-22-1880

FAX 0972-23-2726

国土交通省 佐伯河川国道事務所

〒876-0813 大分県佐伯市長島町4-14-14

ホームページ <http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/>

