

記者発表資料

平成30年3月16日  
武雄河川事務所こせがわ ひがしふち  
佐賀導水路 巨勢川ポンプ場（東 瀧系）2号機の故障復旧完了について

武雄河川事務所が管理する佐賀導水路の巨勢川調整池（佐賀市金立町千布地先）に設置している巨勢川ポンプ場（総排水能力毎秒26m<sup>3</sup>、ポンプ台数2台）の2号機（排水能力毎秒13m<sup>3</sup>）が、平成29年7月5～6日の降雨時に故障し、排水機能が停止しておりましたが、平成30年3月15日に機器の修理が完了し復旧しました。

調査の結果、故障原因は排水ポンプを運転するためのガスタービンエンジンの部品が金属疲労により損傷したことによるものでした。

復旧までの緊急措置として配備していた排水ポンプ車については、巨勢川ポンプ場の機能が復旧しましたので、平成30年3月23日までに撤収する予定です。

なお、今後もこのような故障が発生しないよう点検および維持管理には万全の体制で臨んで参ります。



## 【記者発表に関する問合せ先】

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 技術副所長  
施設管理課長いし ぼし ひろし  
石橋 浩  
ばん かず み  
伴 和 美

〒849-0918 佐賀県佐賀市兵庫南二丁目1番34号

TEL : 0952-41-8801 (代表) FAX : 0952-41-8802