

記者発表資料

平成30年7月13日
武雄河川事務所こせがわ ひがしふち
佐賀導水路 巨勢川ポンプ場（東 瀨系）1号機の復旧完了について

佐賀導水路の巨勢川調整池（佐賀市金立町千布地先）に設置している巨勢川ポンプ場（総排水能力毎秒26m³、ポンプ台数2台）の1号機（排水能力毎秒13m³）が故障し、排水機能が停止しておりましたが、平成30年7月11日に復旧完了しました。

故障原因は、排水ポンプを運転するためのガスタービンエンジン内部の温度を計測するセンサー系統の異常でした。異常箇所は修理済みです。

今後も引き続き関係機関と連携し維持管理に万全の体制で臨んで参ります。



※巨勢川調整池：「巨勢川の洪水被害、周辺の内水被害を軽減するための施設」

※巨勢川ポンプ場：「巨勢川調整池の水を嘉瀬川へ排水するための治水施設」

【記者発表に関する問合せ先】

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 技術副所長 田中満昭
施設管理課長 伴和美

〒849-0918 佐賀県佐賀市兵庫南二丁目1番34号

TEL：0952-41-8801（代表） FAX：0952-41-8802