

平成30年 9月20日

国土交通省

山国川河川事務所

## 下宮永排水機場3号ポンプの故障及び対応について

本日平成30年9月20日10時頃に山国川河川事務所が管理する下宮永排水機場（総排水能力毎秒5.7m<sup>3</sup>、ポンプ台数3台）の施設点検を行った所、そのうち3号ポンプ（排水能力毎秒3.0m<sup>3</sup>）に故障が発見されました。

・故障箇所はポンプを駆動するガスタービン圧縮機用羽根車ですが、詳細な故障原因や排水機能復旧の目途については、現在調査中です。

・復旧までの間の対策として、九州地方整備局が保有する排水ポンプ車を下宮永排水機場に配備します。

今後は気象情報を十分に注視するとともに、ポンプ場の運転監視体制を強化し、関係機関とも連携を密に図り、万全の体制に努めて参ります。

※下宮永排水機場：「堤内地からの水を山国川へ排水する為の治水施設」

問い合わせ先

国土交通省山国川河川事務所（電話0979-24-0571）

管理課長 熊井 教寿（内線331）



# 下宮永排水機場 位置図

