

協定説明書

遠賀川河川事務所管内における災害時等応急対策工事（排水ポンプ設備）に関する基本協定の締結については、この協定説明書によるものとする。

1. 公告日 令和7年1月29日

2. 基本協定締結者

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所長 牟田 弘幸
福岡県直方市溝堀一丁目1番1号

3. 基本協定の概要等

(1) 基本協定名

遠賀川河川事務所管内における災害時等応急対策工事（排水ポンプ設備）に関する基本協定

(2) 基本協定（案）は、別添-1のとおりである。

(3) ここに記載のない基本協定の概要は、公告1. (2)～(6)のとおり。

4. 基本協定締結のために必要な要件

公告2. (1)～(9)のとおり。

5. 担当部局

〒822-0013 福岡県直方市溝堀一丁目1番1号
国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 施設管理課
担当：施設管理課長（内線391）
施設管理係（内線393）
電話 0949-22-2032
FAX 0949-23-0019

6. 資料の作成及び提出

(1) 本協定締結の参加希望者は、4. 基本協定手結のために必要な要件を証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び技術資料を提出しなければならない。

なお、期限までに申請書及び技術資料を提出しない者並びに参加資格がないと認められた者は、基本協定を締結することができない。

① 提出期間： 令和7年1月29（水）から令和7年2月12日（水）までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日、8時30分から17時00分まで。

② 提出場所： 上記5. に同じ。

③ 提出方法： 以下の方法のいずれかにより提出する。

1) 持参、郵送等

郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。

2) 電子メール

本協定に係る申請書等の送付を受け付けるメールアドレスは、「hiraoka-y8910@mlit.go.jp」です。

なお、様式－1については会社の代表印を押印した資料のスキャンデータをPDFにして提出すること。

(2) 申請書は、別記「様式－A」により作成すること。

技術資料は、「8. 技術資料の作成方法及び留意事項」及び別記「様式－1～5」により作成すること。

① 会社の代表印を押印すること。

7. 評価に関する事項等

(1) 評価項目と評価基準

別表－1の各評価項目について、評価基準に基づき評価する。

8. 技術資料の作成方法及び留意事項

記載事項	内容に関する留意事項
(1) 提出資料表紙 【様式－1】	表紙は[様式－1]とする。(代表者印を押印すること。)
(2) 対象機械設備の 工事实績、点検整備 の実績 【様式－2】	① 提出様式は[様式－2]とする。 ② 対象となる代表的な工事实績(様式－2(1))点検整備実績(様式－2(2))を各々1件記載する。なお、実績を有していない場合は記載しなくてよい。 ③ 工事实績の対象期間は、平成21年度から当該年度(当該公告日までの間)に締結したものとする。点検整備実績は、過去5ヶ年度+当該年度(平成31年4月1日から当該公告日までの間)に締結したものとする。 ④ 実績として認める機械設備は、公告2.(7)による ⑤ 契約図書等の写し ⑥ 上記④の施工実績として、記載した工事に係る財団法人日本建設情報総合センター「工事实績情報サービス」(以下、CORINS)の工事カルテの写しを添付すること。 ⑦ ただし、当該工事がCORINSに登録されていない場合は、契約書の写しを提出すること。点検整備実績は契約書の写しを提出すること。

	⑧ なお、CORINSに登録されている場合でも上記②に示した内容が判断できない場合、またはCORINSに登録されていない場合には、②に示した内容を判断できる契約図書等の写しも併せて提出すること。
(3) 企業情報 【様式-3】	① 提出様式は「様式-3」とする。 ② 災害時等応急対策を担当する予定の本社（本店）、支店、営業所の所在地を記載すること。 ③ 会社を設立してからの継続的年数を記載する。
(4) 災害時等応急対策 工事の協定締結実績 【様式-4】	① 提出様式は「様式-4」とする。 ② 対象となる協定は、公告1.(2)と同様な目的の「災害時等応急対策工事（排水ポンプ設備）」に関する協定とし、過去5ヶ年度+当該年度（平成31年4月1日から当該公告日までの間）に締結したものの中から、代表的な実績を1件記載する。契約の相手方は国、県、市町村に限る。
(5) 資格保有技術者の 雇用者数及び遠賀 川河川事務所まで の到着時間 【様式-5】	① 提出様式は「様式-5」とする。 ② 対象となる技術者の資格は、「1級・2級土木施工管理技士」とする。 ③ 派遣する技術者が在籍する拠点の所在地及び遠賀川河川事務所までの到着時間を記載する。 ・到着時間は技術者が在籍する拠点の所在地から遠賀川河川事務所まで高速自動車道、一般道で換算した場合の距離及び到着時間を記載する。（到着時間は、高速自動車道80km/h、一般道30km/hで算出する事）「様式-5(2)」

※ 上表中(2)から(4)までの実績は元請けでの実績や協定元であることを証明できる資料（契約書のコピー等）を添付して下さい。

9. 協定説明書に対する質問

(1) 協定説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。

- ① 提出期間 : 令和7年1月29日(水)から令和7年2月5日(水)までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日8:30分から17時00分まで。
- ② 提出場所 : 上記5.に同じ。
- ③ 提出方法 : 以下の方法のいずれかにより提出する。
 - 1) 持参、郵送等

郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。

2) 電子メール

質問を受け付けるメールアドレスは、

「hiraoka-y8910@mlit.go.jp」です。

(注) 電子メールにより提出した場合はメール送信後、5. 担当部局へ電話で着信の確認をすること。

(2) (1) の質問に対する回答は、電子メール等により令和7年2月10日(月)までに行う。

10. 基本協定締結者の通知

(1) 基本協定締結者への通知

基本協定締結者、非締結者への決定通知の期日については、令和7年3月12日(水)を予定している。

(2) 基本協定締結の期日

基本協定締結の期日については、令和7年3月24日(月)を予定している。

11. 参加資格がないと認められた者に対する理由の説明

(1) 参加資格がないと認められた者及び申請書及び資料等が適正と認められなかった者は、担当部局に対して参加資格がないと認められた理由等について、次により書面にて説明を求められることができる。(様式は自由とする。)

① 提出期限： 令和7年3月17日(月) 17時00分。

② 提出場所： 上記5. に同じ。

③ 提出方法： 以下の方法のいずれかにより提出する。

1) 持参、郵送等

郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。

2) 電子メール

説明を受け付けるメールアドレスは、

「hiraoka-y8910@mlit.go.jp」です。

(注) 電子メールにより提出した場合はメール送信後、5. 担当部局へ電話で着信の確認をすること。

(2) (1) の質問に対する回答は、令和7年3月21日(金)までに説明を求めた者に対し、電子メール等により回答する。

12. 評価結果の無効

公告に示した参加資格のない者が提出した申請書等、及び虚偽の記載をした者は決定を取り消す。

13. その他

(1) 資料の作成提出に係わる費用は提出者の負担とする。

(2) 提出された資料は競争参加資格確認以外に提出者に無断で使用しない。

(3) 提出された資料は返却しない。

(4) 提出期間以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。

別表－1: 評価項目及び評価内容

遠賀川河川事務所管内における災害時等応急対策
工事(排水ポンプ設備)に関する基本協定の締結

分類	評価項目	評価内容	配点
1) 企業の施工実績等	近隣地域内工事の実績及び点検整備の実績	申請された工事1件及び点検整備1件の実績	30
	工事成績の評価	地整内(2ヶ年+当該年度)の当該工事種別の平均点	10
	継続的な営業に基づく信頼度	企業の営業年数の継続性	10
	防災業務の実績	災害時応急対策工事(排水ポンプ設備)の協定締結実績	10
2) 雇用技術者	雇用者の資格保有者数	「1級・2級土木施工管理技士」の資格保有者人数	20
3) 事務所までの到着時間	派遣技術者が在籍する拠点の所在地から派遣場所までの距離及び到着時間	派遣技術者の所在地から遠賀川河川事務所までの距離及び到着時間	20

排水ポンプ設備一覧表

管理出張所	施設名称	河川名距離	所在地	号機	機場形式	ポンプ形式	ポンプ			駆動装置						完成年度	完成(当初)施工業者		
							口径	全揚程	吐出量	原動機			減速機						
										形式	出力	冷却方式	メーカー	形式	冷却方式			メーカー	
河口堰	曲手排水機場	遠賀川左 6/950	遠賀郡遠賀町老良	1	陸用ポンプ	横軸斜流	1,500	4.5	5.0	水冷DE	318kW	別置ラジエータ	ヤンマー	横軸遊星歯車	強制水冷	住友重機械	S54	栗村製作所	
				2			1,500	4.5	5.0	水冷DE	318kW	別置ラジエータ	ヤンマー	横軸遊星歯車	強制水冷	住友重機械			
中間	山鹿排水機場	遠賀川右 1/220	遠賀郡芦屋町山鹿	1	陸用ポンプ	横軸斜流	1,200	2.9	2.5	電動機	110kW	-	日立IP	横軸平行歯車	-	石橋製作所	S56	日立製作所	
				2			1,200	2.9	2.5	電動機	110kW	-	日立IP	横軸平行歯車	-	石橋製作所			
	前川排水機場	西川左 2/800	遠賀郡遠賀町若松	1	陸用ポンプ	横軸斜流	1,200	2.5	2.5	水冷DE	130PS	強制水冷循環	ヤンマー	横軸遊星歯車	水冷クーラ	荏原製作所	S55	荏原製作所	
				2			1,200	2.5	2.5	水冷DE	130PS	強制水冷循環	ヤンマー	横軸遊星歯車	水冷クーラ	荏原製作所			
	曲川排水機場	遠賀川右 8/080	遠賀郡水巻町二西3丁目	1	陸用ポンプ	横軸斜流	2,000	4.8	10.0	水冷DE	670kW	別置ラジエータ	ダイハツ	横軸遊星歯車	空冷	セイサ	S50	クボタ	
				2			2,000	4.8	10.0	水冷DE	670kW	別置ラジエータ	ダイハツ	横軸遊星歯車	空冷	セイサ			
				3			1,350	5.2	5.15	横軸GT	390kW	強制換気方式	ダイハツ	直交軸傘歯車	自己冷却	クボタ			H14
	笹尾川排水樋管	遠賀川右 12/650	北九州市八幡西区楠橋	1	陸用ポンプ	立軸斜流	2,000	3.7	10.0	水冷DE	740PS	管内クーラー	新潟鐵工所	多板クラッチ内蔵傘歯車	強制水冷	大阪製鐵造機	S60	荏原製作所	
2				2,000			3.7	10.0	水冷DE	740PS	管内クーラー	新潟鐵工所	多板クラッチ内蔵傘歯車	強制水冷	大阪製鐵造機				
直方	北小川排水機場	遠賀川左 18/040	直方市日吉町	1	陸用ポンプ	立軸軸流	900	4.7	2.15	空冷DE	157kW	強制空冷循環	三井造船	直交軸傘歯車	空冷	セイサ	H22	日立PT	
				2			900	4.7	2.15	空冷DE	157kW	強制空冷循環	三井造船	直交軸傘歯車	空冷	セイサ			
	藤野川排水機場	遠賀川右 18/900	直方市頓野	1	陸用ポンプ	横軸斜流	1,500	4.9	5.0	水冷DE	368kW	別置ラジエータ	ヤンマー	横軸遊星歯車	空冷	セイサ	S51	三菱重工業	
				2			1,500	4.9	5.0	水冷DE	368kW	別置ラジエータ	ヤンマー	横軸遊星歯車	空冷	セイサ			
				3			1,350	5.22	5.1	横軸GT	386kW	強制換気方式	ダイハツ	直交軸傘歯車	自己冷却	電業社			H15
	川端排水機場	彦山川左 2/020	直方市下境	1	陸用ポンプ	立軸斜流	1,350	4.3	4.0	水冷DE	350PS	管内クーラー	クボタ	直交軸傘歯車	清水強制冷却	大阪製鐵造機	S60	クボタ	
2				1,350			4.3	4.0	水冷DE	350PS	管内クーラー	クボタ	直交軸傘歯車	清水強制冷却	大阪製鐵造機				
飯塚	鯉田排水機場	遠賀川右 27/800	飯塚市鯉田	1	陸用ポンプ	横軸斜流	1,500	4.9	5.0	水冷DE	368kW	別置ラジエータ	ヤンマー	横軸平行歯車	空冷	荏原製作所	S51	荏原製作所	
				2			1,500	4.9	5.0	水冷DE	368kW	別置ラジエータ	ヤンマー	横軸平行歯車	空冷	荏原製作所			
				3			1,350	5.22	5.05	横軸GT	390kW	強制換気方式	荏原製作所	直交軸傘歯車	自己冷却	電業社			H15
	庄司川排水機場	遠賀川左 29/200	飯塚市柳橋	1	陸用ポンプ	立軸軸流	1,800	4.5	7.5	水冷DE	700PS	管内クーラー	ダイハツ	直交軸傘歯車	清水強制冷却	日立製作所	H5	クボタ	
				2			1,800	4.5	7.5	水冷DE	700PS	管内クーラー	ダイハツ	直交軸傘歯車	清水強制冷却	日立製作所			
				3			1,500	4.8	5.0	水冷DE	360kW	機付ラジエータ	ヤンマー	直交軸傘歯車	空冷	住友重機械			R7
	殿浦排水機場	遠賀川右 31/000	飯塚市川島	1	陸用ポンプ	立軸斜流	1,500	3.1	5.0	水冷DE	320PS	管内クーラー	ヤンマー	直交軸傘歯車	清水強制冷却	日立製作所	S63	西島製作所	
				2			1,500	3.1	5.0	水冷DE	320PS	管内クーラー	ヤンマー	直交軸傘歯車	清水強制冷却	日立製作所			
	菰田排水機場	遠賀川左 33/200	飯塚市菰田	1	陸用ポンプ	横軸斜流	1,500	3.6	5.0	空冷DE	265kW	強制空冷循環	三井造船	横軸平行歯車	強制水冷	日立ニコ	S46	日立製作所	
				2			1,500	3.6	5.0	空冷DE	265kW	強制空冷循環	三井造船	横軸平行歯車	強制水冷	日立ニコ			
				3			1,500	3.5	5.1	空冷DE	291kW	強制空冷循環	三井造船	直交軸傘歯車	強制水冷	日立製作所			H14
				4			1,500	3.5	5.0	空冷DE	291kW	強制空冷循環	三井造船	直交軸傘歯車	強制水冷	日立ニコ			H21
	学頭排水機場	遠賀川右 33/600	飯塚市下三緒	1	陸用ポンプ	横軸斜流	1,500	3.8	5.0	水冷DE	370PS	強制水冷循環	クボタ	横軸遊星歯車	水冷クーラ	大阪製鐵造機	S51	クボタ	
				2			1,500	3.8	5.0	水冷DE	370PS	強制水冷循環	クボタ	横軸遊星歯車	水冷クーラ	大阪製鐵造機			
				3			1,650	3.71	8.26	横軸GT	460kW	強制換気方式	ヤンマー	直交軸傘歯車	自己冷却	電業社			H15
	明星寺川排水機場	穂波川左 1/200	飯塚市枝国	1	陸用ポンプ	立軸軸流	2,200	3.2	13.0	立軸GT	565kW	強制潤滑式	荏原製作所	(原動機内蔵)			H18	三菱重工業	
				2			2,200	3.2	13.0	立軸GT	565kW	強制潤滑式	荏原製作所	(原動機内蔵)					
	若菜排水機場	穂波川左 2/320	飯塚市秋松	1	ゲートポンプ	横軸水中軸流	800	2.4	1.3	電動機	55kW	-	ミゾタ	-	-	-	H22	ミゾタ	
2				800			2.4	1.3	電動機	55kW	-	ミゾタ	-	-	-				
秋山西排水機場	穂波川左 2/500	飯塚市秋松	1	ゲートポンプ	横軸水中軸流	500	2.2	2.0	電動機	22kW	-	ミゾタ	-	-	-	H25	日東河川工業		
			2			500	2.2	2.0	電動機	22kW	-	ミゾタ	-	-	-				
宮田	松ヶ瀬排水機場	犬鳴川左 1/670	直方市上新入	1	ゲートポンプ	横軸水中軸流	800	2.3	0.2	電動機	55kW	-	荏原	-	-	H15	荏原製作所		
				2			800	2.3	0.2	電動機	55kW	-	荏原	-	-				
	上新入第二排水機場	犬鳴川左 2/670	直方市上新入	1	ゲートポンプ	横軸水中軸流	1,000	1.9	0.55	電動機	75kW	-	荏原	-	-	H19	荏原製作所		
				2			1,000	1.9	0.55	電動機	75kW	-	荏原	-	-				
	石丸排水機場	犬鳴川左 2/875	直方市上新入	1	ゲートポンプ	横軸水中軸流	300	2.4	1.4	電動機	11kW	-	クボタ	-	-	H15	クボタ		
				2			300	2.4	1.4	電動機	11kW	-	クボタ	-	-				
	黒目排水機場	犬鳴川左 13/660	宮若市福丸	1	ゲートポンプ	横軸水中軸流	500	2.3	0.5	電動機	22kW	-	ミゾタ	-	-	H13	ミゾタ		
				2			500	2.3	0.5	電動機	22kW	-	ミゾタ	-	-				