



令和6年9月12日

佐伯河川国道事務所

わき 脇排水機場のポンプの復旧について

令和6年8月29日に佐伯河川国道事務所が管理する脇排水機場（総排水能力毎秒27.5 m^3 、ポンプ台数3台）のポンプ1台（排水能力毎秒5 m^3 ）について、エンジンの付属部品の損傷による不具合が発生しました。

このたび、令和6年9月12日に不具合が確認されたポンプ駆動用エンジンの復旧が完了し、試運転によりエンジンの動作確認が完了したことをお知らせします。

佐伯河川国道事務所では、今後の出水に備えて、引き続き万全の体制に努めてまいります。

【脇排水機場】

設置場所：大分県佐伯市大字鶴望字中スカ

番匠川 左岸 6k100付近

総排水能力：毎秒5 m^3 ×2台+毎秒17.5 m^3 ×1台=毎秒27.5 m^3

不具合発生日時：令和6年8月29日 16時30分頃

発表記者クラブ

佐伯市記者クラブ

【お問い合わせ先】 国土交通省 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所

電話：0972-22-1880

副所長（河川） 高場 紀好（たかば のりよし）

河川管理課長 生田 俊裕（いくた としひろ）